



P O K Y N

na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase

V zmysle §11 vyhlášky MVSR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vydávam **pokyn** na zabezpečenie ochrany pred požiarmi objektov **Mestská polícia** Nové Mesto nad Váhom, Palkovičova ul.č.4 a **Útulok pre občanov bez prístrešia** Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska ul.č.46, v mimopracovnom čase. Ochrana pred požiarmi v mimopracovnom čase zabezpečujú osoby, ktoré vykonávajú v uvedených objektoch stálu službu.

Trasy prehliadok:

Trasa prehliadky predstavuje postupnú prehliadku všetkých priestorov v uvedených objektoch. Prvú prehliadku určených priestorov v objekte vykonať pri nástupe do služby, bezprostredne po odchode zamestnancov z pracovísk a potom periodicky každé 4 hodiny tzn. v 20⁰⁰, 24⁰⁰, 04⁰⁰ hod. Počas prehliadky je potrebné skontrolovať stav elektrických rozvodní, vypnutie elektrického osvetlenia a stav požiarnotechnických zariadení.

Systém zisťovania, odstraňovania a oznamovania nedostatkov:

Pri zistení nedostatkov (iskrenie elektrických rozvodní, únik plynu a pod.), ktoré by mohli viesť k vzniku požiaru alebo k jeho rozšíreniu, ich odstraňujú poverené osoby sami bez zbytočného odkladu. Nedostatky, ktoré nemôžu odstrániť sami, oznámia okamžite štatutárnemu orgánu právnickej osoby. V predmetnom priestore sú povinní zabezpečiť zvýšený dohľad a riadiť sa podľa pokynov, ktoré po oznámení zistených nedostatkov vydal štatutárny orgán právnickej osoby.

Postup v prípade vzniku požiaru:

V prípade vzniku požiaru lokalizujú a likvidujú vzniknutý požiar použitím požiarnotechnických zariadení (prenosné hasiace prístroje) a požiarnych vodovodov a ak to nie je možné, okamžite vyhlasujú požiarne poplach a privolajú hasičskú jednotku. Vykonávajú opatrenia na zaistenie bezpečnej evakuácie osôb, zvierat a materiálu ako aj na zamedzenie šírenia požiaru a na účinný a rýchly zásah hasičskej jednotky. Na zamedzenie šírenia požiaru je potrebné najmä zabezpečiť vetranie únikových a zásahových ciest, vypnúť hlavné uzávery elektrickej energie a plynu. Na účinný a rýchly zásah hasičskej jednotky zabezpečia aby boli voľné prístupové komunikácie, nástupné plochy a zásahové cesty.

Dokument OPP –	Vypracoval:	Schválil:	Počet výtlačkov:
Meno a priezvisko:	Bc. Rudolf Rzavský	Ing. Jozef Trstenský	Číslo výtlačku:
Funkcia:	technik požiarnej ochrany	primátor mesta	Platnosť a účinnosť odo dňa:
Dátum (deň, mesiac, rok)	02.08.2010, 01.12.2016	02.08.2010, 01.12.2016	03.08.2010
Podpis:			Aktualizácia 01.12.2016

MESTO Nové Mesto nad Váhom – Mestský úrad - referát preventívára mesta, BOZP a OPP



P O K Y N

na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase

V zmysle §11 vyhlášky MVSR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vydávam **pokyn** na zabezpečenie ochrany pred požiarmi objektov **Mestská polícia** Nové Mesto nad Váhom, Palkovičova ul.č.4 a **Útulok pre občanov bez prístrešia** Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska ul.č.46, v mimopracovnom čase. Ochrana pred požiarmi v mimopracovnom čase zabezpečujú osoby, ktoré vykonávajú v uvedených objektoch stálu službu.

Trasy prehliadok:

Trasa prehliadky predstavuje postupnú prehliadku všetkých priestorov v uvedených objektoch. Prvú prehliadku určených priestorov v objekte vykonať pri nástupe do služby, bezprostredne po odchode zamestnancov z pracovísk a potom periodicky každé 4 hodiny tzn. v 20⁰⁰, 24⁰⁰, 04⁰⁰ hod. Počas prehliadky je potrebné skontrolovať stav elektrických rozvodní, vypnutie elektrického osvetlenia a stav požiarotechnických zariadení.

Systém zisťovania, odstraňovania a oznamovania nedostatkov:

Pri zistení nedostatkov (iskrenie elektrických rozvodní, únik plynu a pod.), ktoré by mohli viesť k vzniku požiaru alebo k jeho rozšíreniu, ich odstraňujú poverené osoby sami bez zbytočného odkladu. Nedostatky, ktoré nemôžu odstrániť sami, oznámia okamžite štatutárnemu orgánu právnickej osoby. V predmetnom priestore sú povinní zabezpečiť zvýšený dohľad a riadiť sa podľa pokynov, ktoré po oznámení zistených nedostatkov vydal štatutárny orgán právnickej osoby.

Postup v prípade vzniku požiaru:

V prípade vzniku požiaru lokalizujú a likvidujú vzniknutý požiar použitím požiarotechnických zariadení (prenosné hasiace prístroje) a požiarnych vodovodov a ak to nie je možné, okamžite vyhlasujú požiarne poplach a privolajú hasičskú jednotku. Vykonávajú opatrenia na zaistenie bezpečnej evakuácie osôb, zvierat a materiálu ako aj na zamedzenie šírenia požiaru a na účinný a rýchly zásah hasičskej jednotky. Na zamedzenie šírenia požiaru je potrebné najmä zabezpečiť vetranie únikových a zásahových ciest, vypnúť hlavné uzávery elektrickej energie a plynu. Na účinný a rýchly zásah hasičskej jednotky zabezpečia aby boli voľné prístupové komunikácie, nástupné plochy a zásahové cesty.

Dokument OPP –	Vypracoval:	Schválil:	Počet výtlačkov:
Meno a priezvisko:	Bc. Rudolf Rzvský, v.r.	Ing. Jozef Trstenský, v. r.	Číslo výtlačku:
Funkcia:	technik požiarnej ochrany	primátor mesta	Platnosť a účinnosť odo dňa:
Dátum (deň, mesiac, rok)	02.08.2010, 01.12.2016	02.08.2010, 01.12.2016	03.08.2010 Aktualizácia 01.12.2016

MESTO Nové Mesto nad Váhom – Mestský úrad - referát preventívára mesta, BOZP a OPP

MESTO Nové Mesto nad Váhom – Mestský úrad - referát preventívára mesta, BOZP a OPP

Kontakt : 032/7402118 / e-mail: rudolf.rzavsky@nove-mesto.sk
IČO : 00311863

Bc. Rudolf Rzavský – TPO 15-082/2013
915 32 Nové Mesto nad Váhom Čsl.armády č. 64/1