

M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR: 7. schôdzka

dňa: 04. apríl 2024

MsZ: 8. zasadnutie

dňa: 23. apríl 2024

Názov materiálu: - Správa o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v rámci preneseného výkonu štátnej správy - preventívnych protipožiarňch kontrol za rok 2023.

Správa obsahuje celkovú činnosť preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ochrany pred požiarmi - preventívnych protipožiarňch kontrol za rok 2023.

Účelom preventívnych protipožiarňch kontrol bolo podľa ročného plánu v roku 2023 preveriť stav zabezpečovania ochrany pred požiarmi v kontrolovaných subjektoch v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisoch a Požiarneho poriadku mesta z oblasti ochrany pred požiarmi.

Stanovisko Mestskej rady :

Mestská rada uznesením č. / 2024 MsR v Novom Meste nad Váhom po prerokovaní Správu zobrala na vedomie a uložila správu predložiť poslancom MsZ.

Návrh uznesení :

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. /2024-MsZ:

k Správe o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v rámci preneseného výkonu štátnej správy – preventívnych protipožiarňch kontrol za rok 2023.

b e r i e správu na vedomie .

Meno spracovateľa: Bc. Rudolf Rzavský

Meno predkladateľa: Bc. Rudolf Rzavský

funkcia: preventívár mesta

funkcia: preventívár mesta

Podpis predkladateľa:

.....



MESTO Nové Mesto nad Váhom

Mestský úrad – referát preventívára požiarnej ochrany

Nové Mesto nad Váhom 02.4.2024

SPRÁVA
O STAVE A PLNENÍ ÚLOH OCHRANY PRED POŽIARMÍ
v rámci preneseného výkonu štátnej správy - preventívnych
protipožiarňých kontrol za rok 2023

Spracoval : **Bc. Rudolf Rzavský**
preventívár
požiarnej ochrany mesta

Mesto Nové Mesto nad Váhom v zmysle § 23 zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR číslo 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a Požiarneho poriadku mesta, schváleného mestským zastupiteľstvom zo dňa 22.2.2005 uznesením číslo 267/2005 – MsZ vykonáva zverený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi v rozsahu : preventívnych protipožiarňch kontrol, rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie požiarňch nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku, kontroluje plnenie týchto opatrení a rozhoduje o vylúčení veci z používania.

Zabezpečuje sa výkonom v územnom obvode mesta, v objektoch právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, v ktorých nevykonáva štátny požiarň dozor Okresné riaditeľstvo HaZZ Nové Mesto nad Váhom a v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a iných stavbách vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb. Preventívne protipožiarne kontroly v objektoch na území mesta sa vykonávajú najmenej raz za päť rokov, ak nebezpečenstvo vzniku požiarov kontrolovaných stavieb si nevyžaduje kratšiu lehotu.

Za týmto účelom mestské zastupiteľstvo schvaľuje „Zoznam subjektov pre výkon preventívnych protipožiarňch kontrol“. Do výkonu preventívnych protipožiarňch kontrol boli zaradené v roku 2023 právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia v počte 85, u ktorých sú splnené základné legislatívne podmienky. Do plánu boli zaradené objekty s rôznym charakterom ich predmetu činnosti predajom tovaru (obchody a služby), reštauračné a pohostinské zariadenia, subjekty s priemyselnou výrobou, neštátne zdravotnícke zariadenia na území mesta a fyzické osoby a vlastníci nehnuteľností, ktorí prenajímajú nehnuteľností.

Koordinátorom zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi je preventívár požiarnej ochrany mesta (Bc. Rudolf Rzavský), ktorý organizačne a metodicky riadil a zabezpečoval celý priebeh zvereného výkonu štátnej správy.

Primátor mesta ustanovil v zmysle § 24 odst.2) citovaného zákona kontrolnú skupinu mesta (v zložení vedúci : Bc. Rudolf Rzavský a člen : Mgr. Martin Šebek), ktorá vykonávala preventívne protipožiarne kontroly - priamy výkon v kontrolovaných subjektoch. V zmysle požiarneho poriadku mesta, kontrolná skupina mesta mala oprávnenie vstupovať do kontrolovaných objektov za účelom výkonu preventívnych protipožiarňch kontrol, s cieľom vykonať potrebné zistenia a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné údaje a súčinnosť štatutárňch orgánov a vedúcich zamestnancov v kontrolovaných subjektoch v oblasti ochrany pred požiarmi.

Účelom preventívnych protipožiarňch kontrol, bolo preveriť stav zabezpečovania ochrany pred požiarmi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a požiarneho poriadku mesta a to najmä na : dokumentáciu týkajúcu sa ochrany pred požiarmi, aktualizácia dokumentácie OPP, vykonávanie školenia zamestnancom a vedúcim zamestnancom z oblasti OPP, skladovanie horľavých látok, stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody, stav únikových ciest a ich označenie, vybavenie objektov požiarnotechnickými zariadeniami a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi, umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov. Zabezpečovanie odborných prehliadok a odborných skúšok - revízií vyhradených technických zariadení elektrických, zariadení pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny, revízie a kontroly elektrických spotrebičov.

Súčasťou bolo tiež oboznamovanie vlastníkov objektov s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.

V roku 2023 (v období od apríla do konca kalendárneho roka) bolo v súlade ročným plánom vykonaných 70 preventívnych protipožiarňch kontrol. Kontrolná skupina mesta pri výkone upozorňovala štatutárňch zástupcov kontrolovaných subjektov na zistené nedostatky a požadovali ich odstránenie bez zbytočného odkladu a na tieto účely im poskytovali potrebné informácie a vysvetlenia. Pri výkone bolo zistených 202 požiarňch nedostatkov (viď príloha číslo 2), ktoré v čase vykonávania kontroly neboli bezodkladne odstránené a niektoré z nich by svojim charakterom viedli k vzniku požiaru alebo sťaženiu záchrany osôb, ktoré sú podrobne uvedené v jednotlivých zápisniciach z preventívnych

protipožiarnych kontrol. Najviac porušení zo zistených požiarnych nedostatkov sa týkalo neplnenie povinností vyplývajúcich pre právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby v zmysle § 4 a 5 zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. v znení v znení neskorších predpisov.

Z poznatkov zvereného výkonu štátneho požiarného dozoru výkonom preventívnych protipožiarnych kontrol boli najčastejšie zisťované nedostatky :

Organizačné nedostatky :

- nevykonávanie preventívnych prehliadok v stanovených lehotách osobou s odbornou spôsobilosťou (technikom požiarnej ochrany alebo špecialistom požiarnej ochrany),
- neodstraňovanie v určených lehotách nedostatky,
- dokumentácia ochrany pred požiarmi nebola spracovaná, vedená a aktualizovaná v súlade so skutkovým stavom, nebola vykonaná aktualizácia dokumentácie ochrany pred požiarmi,
- neaktuálna a nekompletná dokumentácia ochrany pred požiarmi (neaktualizované telefónne čísla v požiarnych poplachových smerniciach, neúplné grafické časti evakuačných plánov, požiarny evakuačný plán neobsahoval vyznačenie miesta, kde sa evakuované osoby budú sústreďovať),
- školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov kontrolovaného subjektu z problematiky ochrany pred požiarmi neboli vykonané v určených termínoch,
- neumiestnená grafická časť požiarného evakuačného plánu pri vstupe na podlažie,
- neoznačenie únikových východov a smerov únikových ciest,
- neudržiavané a trvale voľné únikové cesty,
- nedostatky vo vedení dokumentácie ochrany pred požiarmi,
- nepredloženie dokumentácie OPP – požiarna kniha a iné doklady na požiadanie KS,
- nebola určená osoba za plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi,
- dokumentácia ochrany pred požiarmi nebola uložená na dostupnom mieste , tak aby bola v prípade potreby dostupná,
- nebola označená na viditeľnom mieste OHLASOVŇA POŽIAROV a umiestnená v nej potrebná dokumentácia ochrany pred požiarmi,
- nepredložená dokumentácia OPP – požiarna identifikačná karta právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa,
- neboli určené technikom požiarnej ochrany miesta so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru.

Technické nedostatky :

- chýbajúce resp. nekompletná sprievodná dokumentácia požiarnych zariadení,
- nevykonávanie pravidelnej kontroly požiarnych zariadení,
- nepredloženie osobitného oprávnenia na kontrolu požiarno-technického zariadenia,
- nepredložená projektová dokumentácia stavby – požiarny projekt prípadne pasport stavby,
- neboli označené rozvodné skrine príslušným piktogramom,
- na stropných svietidlách chýbal ochranný kryt.

Vyhradené technické zariadenia - budov :

- nezabezpečovanie v stanovených intervaloch revízie vyhradených technických elektrických zariadení – odborné prehliadky a skúšky podľa osobitného predpisu,
- nezabezpečovanie v stanovených intervaloch revízie vyhradených technických zariadení pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny – odborné prehliadky a skúšky podľa osobitného predpisu,

- nepredložený doklad – protokol o určení vonkajších vplyvov alebo prostredí,

Prenosné hasiace prístroje :

- neprístupný/čiastočne zatarasený prístup k stanovištu prenosného hasiaceho prístroja,
- neoznačené stanovište prenosného hasiaceho prístroja,
- nebola vykonaná kontrola prípadne tlaková skúška prenosného hasiaceho prístroja osobou s odbornou spôsobilosťou (nepredložený doklad) ,
- prenosný hasiaci prístroj na stanovišti na zvislej stavebnej konštrukcii rukoväťou HP nebol umiestnený max. do 1,5 m nad podlahou.

Požiarne vodovody- hydranty :

- nepredložená dokumentácia z kontroly hadicového zariadenia a hydrantov,
- chýbajúca tlaková skúška požiarnych hadíc v nástenných hydrantoch s plochou hadicou.

Požiarne uzávery – požiarne dvere :

- nenainštalované resp. chýbajúci požiarne uzáver (s porovnaním projektovej dokumentácie stavby v kontrolovanom subjekte),
- neboli akcie schopné požiarne uzávery na únikových cestách (samozatvárače, poškodené uzávery),
- na požiarnej uzávere chýbalo označenie,
- nepredložená sprievodná dokumentácia požiarneho uzáveru,
- nedostatky vo vedení prevádzkových denníkov požiarnych uzáverov,
- nevykonávanie kontrol požiarnych uzáverov podľa osobitného predpisu

Núdzové osvetlenie :

- nefunkčné svietidlo núdzového osvetlenia,
- nevykonávaná stanovená kontrola prevádzkovateľom núdzového osvetlenia.

Komíny alebo dymovody a vykurovacie telesá :

- nezabezpečenie kontroly čistenia komínov a dymovodov na ktoré sú napojené palivové spotrebiče v stanovených lehotách podľa osobitného predpisu,
- komín nebol označený štítkom podľa osobitného predpisu.

Uvedené požiarne nedostatky, ktoré nebolo možno odstrániť bez zbytočného odkladu, kontrolná skupina mesta prostredníctvom preventívára požiarnej ochrany oznamovali mestu, ktoré 24 rozhodnutiami uložilo lehoty na odstránenie zistených nedostatkov. Ani jeden kontrolovaný subjekt nepodal v stanovenej lehote proti rozhodnutiu odvolanie.

Z celkového počtu vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol v 46 subjektoch neboli zistené žiadne požiarne nedostatky, z dôvodu novelizácie zákona ochrany pred požiarimi a vykonávajúcej vyhlášky o požiarnej prevencii.

Pri výkone kontrol neboli zistené žiadne veci ani prevádzky, ktoré by vyvolávali bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiarov. Z tohto dôvodu nebolo potrebné , aby mesto rozhodlo o vylúčení vecí z používania a zastavenia prevádzky.

Na základe usmernenia Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Nové Mesto nad Váhom, v súvislosti s prípravou a konaním na hlasovanie v referende, ktoré sa konalo dňa 21.01.2023 boli vykonané kontrolnou skupinou mesta, preventívne protipožiarne kontroly – tematické na úseku ochrany pred požiarimi v počte 15 v objektoch a priestoroch, v ktorých prebiehalo hlasovanie v referende. Ďalšie tematické kontroly podľa usmernenia boli vykonané v súvislosti s prípravou a konaním hlasovania volieb do NR SR, ktoré sa konali dňa 30.09.2023, boli vykonané kontrolnou skupinou mesta, preventívne protipožiarne kontroly – tematické na úseku ochrany pred požiarimi v počte 15 v objektoch a priestoroch, v ktorých prebiehali voľby do NR SR.

Zameraním preventívnych protipožiarnych kontrol, bolo na dôsledné dodržiavanie na protipožiarnu bezpečnosť objektov a priestorov, v ktorých prebiehali voľby, pričom pozornosť kontrolnej skupiny mesta bolo zameranie na :

1. umiestnenie požiarnych poplachových smerníc, požiarnych evakuačných plánov na viditeľnom mieste,
2. zabezpečenie trvale voľných komunikačných priestorov, únikových ciest a únikových východov,
3. osvetlenie únikových ciest, označenie smeru úniku a únikových východov,
4. vybavenie taviieb a priestorov prenosnými hasiacimi prístrojmi, ďalšími požiarmi zariadeniami , požiarnymi hydrantmi a zabezpečenie ich akcieschopnosti,
5. bezpečná inštalácia a umiestnenie elektrických a elektrotepelných spotrebičov, spotrebičov na tuhé, kvapalné a plynné palivá,
6. zriadenie a zabezpečenie činnosti ohlasovne požiariarov.

Na základe vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol – tematických, kontrolnou skupinou mesta podľa uvedeného zamerania v objektoch a priestoroch volebných miestností neboli zistené žiadne požiarne nedostatky, ktoré by ohrozovali protipožiarnu bezpečnosť a chod vykonania hlasovania referenda a volieb do NR SR.

V správe nie je prílohou ako každoročne Prehľad požiarovosti za rok 2023 v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom, vypracovaný OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom z dôvodu, že Mesto Nové Mesto nad Váhom malo uzatvorenú Dohodu o plnení úloh obecného hasičského zboru, uzatvorenú v zmysle § 33 ods.2 zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zákona č.315/2001 Z. z. s Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného v Trenčíne , ktorou malo mesto zabezpečené plnenie povinností, ktoré pre mesto vyplývajú zo zákona č.314/2001 o ochrane pred požiarmi a zákonom č.315/2001 o hasičskom a záchrannom zbore. Túto dohodu krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne vypovedalo a mesto nemalo zabezpečené plnenie úloh vyplývajúcich z činností súvisiacich s ochranou pred požiarmi. Z uvedených dôvodov mesto uzatvorilo Zmluvu o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi s obcou Moravské Lieskové DHZO , ktorou mesto zabezpečilo plnenie povinností, ktoré pre mesto vyplývajú z citovaných právnych predpisov. Zmluva je schválená MsZ uznesením číslo 109/2023 MsZ a zverejnená pod číslom 5/2023/I-OPSM aj s Dodatkom č.1 k uvedenej zmluve zo dňa 25.10.2023.

Záverom možno konštatovať, že stav z pohľadu plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov v zmysle platných právnych predpisov sa dáva do povedomia ich štatutárnych zástupcov (majiteľov), čo nasvedčuje na počet kontrol a zistených požiarnych nedostatkov. Aj v tomto roku sa zaraďujú do plánu kontrolnej činnosti subjekty, v ktorých mala byť vykonaná preventívna protipožiarna kontrola pred piatimi rokmi (t.j. z roka 2019 – periodická lehota stanovená zákonom), kde sa zhodnotí, či plnenie v oblasti ochrany pred požiarmi je zabezpečované preventívne - trvalo alebo len jednorázovo – pred vykonaním našej kontroly. Zároveň do zoznamu boli zaradené novozriadené subjekty právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov.

P.č.	Druh	Počet rok 2023
1.	Plán preventívnych protipožiarňch kontrol za rok 2023	85
2.	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol v roku 2023	70
3.	Počet vykonaných následných preventívnych protipožiarňch kontrol za rok 2023	31
4.	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol – tematických v roku 2023	30
5.	Presun na rok 2024 – následných preventívnych protipožiarňch kontrol	24
6.	Počet rozhodnutí, ktorým boli uložené opatrenia	24
7.	Počet kontrolovaných subjektov, kde neboli zistené žiadne nedostatky	46
8.	Počet zistených požiarňch nedostatkov, ktoré neboli počas kontroly odstránené	202
9.	Počet vylúčených vecí, ktoré bezprostredne vyvolávali vznik požiaru	0

Prehľad zistených požiarňch nedostatkov pri výkone preventívnych protipožiarňch kontrol v roku 2022.

P.č.	Druh požiarneho nedostatku	Počet
1.	Zabezpečiť plnenie povinností vyplývajúcich pre právnickú osobu(fyzickú osobu - podnikateľa) v kontrolovanom objekte v oblasti ochrany pred požiarňmi v zmysle § 4 a § 5 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarňmi v znení neskorších predpisov.	7
2.	Predložiť platný doklad o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany v zmysle § 4 písm. o) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarňmi v znení neskorších predpisov.	4
3.	Určiť zodpovednú osobu za plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarňmi v zmysle § 6 odst.1 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarňmi	2
4.	Doplniť v dokumentácii ochrany pred požiarňmi – meno a priezvisko osoby, ktorá dokumentáciu vypracovala s uvedením dátumu vyhotovenia v zmysle vyhl. MV SR číslo 121/2002 Z.z v znení neskorších predpisov.	3
5.	Ukladať dokumentáciu ochrany pred požiarňmi na dostupnom mieste, tak aby bola v prípade potreby k dispozícii v zmysle vyhl. MV SR č.121/2002	6
6.	Vykonávať v určených objektoch preventívne protipožiarne prehliadky v stanovených lehotách v zmysle §4 písm. a/ zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. a § 14 písm. a/ vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov	7
7.	Zabezpečiť postup na zabezpečenie ochrany pred požiarňmi v mimopracovnom čase v zmysle § 11ods. 1 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.	2
8.	Vypracovať potrebnú dokumentáciu ochrany pred požiarňmi – požiarňny evakuačný plán a grafické vyznačenie evakuačných ciest a umiestniť ju na viditeľnom mieste v objekte prevádzky v zmysle § 24 písm. d) a § 28 odst.3 .vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.	6
9.	Vykonať porovnanie skutočného stavu a aktualizáciu dokumentácie ochrany pred požiarňmi v zmysle § 14 odst.2 písm. b) vyhl. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.	6
10.	Aktualizovať požiarňno-poplachové smernice - adresy a telefónne čísla pohotovostných služieb v zmysle § 27 odst.2 písm. d) vyhl.MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.	8

11.	Označiť na viditeľnom mieste OHLASOVŇA POŽIAROV v zmysle § 15 odst.2 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.	4
12.	Umiestniť v ohlasovni požiarov potrebnú dokumentáciu ochrany pred požiarimi v zmysle § 15 odst.3 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.	5
13.	Predkladať požiarnu knihu štatutárnemu orgánu v stanovených lehotách v zmysle § 29 ods.4 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov	7
14.	Označiť pracovisko, kde sa nachádzajú horľavé kvapaliny značkou „Zákaz fajčenia a vstupu s otvoreným ohňom“ a miesto skladovania požiarneho obalov označiť nápisom „Prázdne obaly“ v zmysle § 4 písm. p) zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 30 ods. 2 a § 9 písm. d) vyhl. MV SR číslo 96/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov	2
15.	Vykonávať cvičný požiarne poplach v zmysle vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.	2
16.	Vykonať školenie v oblasti ochrany pred požiarimi vedúcim zamestnancom a zamestnancom kontrolovaného subjektu v zmysle § 4 písm. e) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.	7
17.	Označiť v objekte umiestnené rozvodné skrine príslušným piktogramom v zmysle § 4 písm. g) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v nadväznosti na bod 3.1 prílohy č. 2 NV SR č. 387/2006 Z.z.	3
18.	Vykonávať pravidelnú kontrolu požiarneho uzáveru – požiarne dverí v rámci stanovenej lehoty výkonu preventívnych protipožiarne prehliadok v zmysle § 4 písm. i) zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 2 vyhl. MV SR číslo 487/2008 Z.z..	2
19.	Zabezpečiť sprievodnú dokumentáciu z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia a protokol o určení vonkajších vplyvov alebo prostredí v zmysle vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. .	3
20.	Zabezpečiť sprievodnú dokumentáciu z revízií a kontrol elektrických spotrebičov počas ich používania v zmysle STN 331610, 331600 a § 4 odst.5 vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.	7
21.	Vypracovať komisionálne protokol o určení vonkajších vplyvov alebo prostredí na podmienky objektu v zmysle STN 33 0300 a § 4 odst.5 vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.	5
22.	Zabezpečiť sprievodnú dokumentáciu z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia a protokol o určení vonkajších vplyvov alebo prostredí, zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a z revízií a kontrol elektrických spotrebičov počas ich používania v zmysle § 4 odst.5 vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.	5
23.	Zabezpečiť kontrolu a čistenie komínov v zmysle vyhlásky MV SR č. 401/2007 Z.z. a komín označiť štítkom	6
24.	Zabezpečiť kontrolu hadicového zariadenia v zmysle § 13 – 15 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z.	4
25.	Predložiť doklad o kontrole a vykonaní tlakovej skúšky tesnosti hadicového zariadenia v zmysle § 14-15 vyhl. MV SR číslo 699/2004 Z.z.	3
26.	Zabezpečiť objekt prevádzky požiarotechnickými zariadeniami v zmysle § 5 odst. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v nadväznosti na vyhl. MV SR č. 719/2002 Z.z.	5
27.	Umiestniť prenosný hasiaci prístroj na stanovišti /PHP/ na zvislej stavebnej konštrukcii rukoväťou HP vo výške najviac 1,5 m nad podlahou v zmysle § 18 ods.11 vyhl. MV SR číslo 719/2002 Z.z.	4
28.	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu prenosných hasiacich prístrojov v zmysle § 21 – 22 vyhl. MV SR č. 719/2002 Z.z.	7
29.	Zabezpečiť doklad o vykonaní tlakovej skúšky prenosných hasiacich prístrojov v zmysle § 19 ods.6 vyhl. MV SR číslo. 719/2002 Z.z.	5
30.	Zabezpečiť potvrdenie o vykonaní kontroly prenosných hasiacich prístrojov v zmysle § 21 odst.2 vyhl. MV SR č. 719/2002 Z.z.	5
31.	Zabezpečiť doklad – osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na výkon kontroly hasiacich prístrojov v zmysle § 11 ods.8 záko na NR SR číslo 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov	5
32.	Stanovište prenosného hasiaceho prístroja, na ktorom je umiestnený hasiaci prístroj označiť značkou požiarnej ochrany pre hasiaci prístroj v zmysle § 18 odst.6 vyhl.	4

	MV SR č. 719/2002 Z.z.	
33.	Označiť požiarne uzáver, zabezpečiť ho uzatváracím zariadením a zabezpečiť potrebné doklady o kontrole požiarne uzáverov v zmysle vyhl. MV SR číslo 478/2008 Z.z.	3
34.	Zabezpečiť kontrolu núdzového osvetlenia – požiarneho zariadenia v zmysle §4 písm. g) zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov	6
35.	Zabezpečiť voľný prístup k požiarotechnickým zariadeniam (PHP) v zmysle §5 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. a § 18 ods.8 vyhl. 719/2002 Z.z.	2
36.	Označiť objekt únikové východy a značenia v zmysle § 5 písm b/ zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z v a NV SR číslo 387/2006 Z.z.	9
37.	Zabezpečiť ochranné kryty na stropných svietidlách v priestoroch objektu v zmysle vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.	4
38.	Zabezpečiť bezpečný prístup k palivovým spotrebičom a zabezpečiť ochranný kryt na plynový spotrebič v zmysle § 22 vyhl. MV SR č. 95/2004 Z.z.	1
39.	Zabezpečiť u plynového zariadenia odstupovú vzdialenosť od horľavých látok v zmysle §4 ods.4 a § 13 odst.9 vyhl. MV SR č. 401/2007 Z.z.	1
40.	Vykonávať preventívne prehliadky osobou s odbornou spôsobilosťou – technikom požiarnej ochrany a zapisovať ich výkon do požiarnej knihy v zmysle § 14 odst. 1 písm. c) vyhl. MV SR číslo 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov	4
41.	Predložiť dokumentácia OPP – požiarne identifikačnú kartu v zmysle v zmysle § 4 písm. f) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. a § 25 vyhl. MV SR č. 121/2002 z.z. v znení neskorších predpisov	7
	Celkový počet zistených požiarne nedostatkov:	202

