



MESTO Nové Mesto nad Váhom

Mestský úrad – referát preventívára požiarnej ochrany

Nové Mesto nad Váhom 25. marec 2018

SPRÁVA
O STAVE A PLNENÍ ÚLOH OCHRANY PRED POŽIARMÍ
z výkonu preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2017

Spracoval : **Bc. Rudolf Rzavský, v.r.**
preventívár
požiarnej ochrany mesta

Mesto Nové Mesto nad Váhom v zmysle § 23 zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR číslo 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a Požiarneho poriadku mesta, schváleného mestským zastupiteľstvom zo dňa 22.2.2005 uznesením číslo 267/2005 – MsZ vykonáva už jedenásty rok zverený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi v rozsahu : preventívnych protipožiarňch kontrol, rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie požiarňch nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku, kontroluje plnenie týchto opatrení a rozhoduje o vylúčení veci z používania.

Zabezpečuje sa výkonom v územnom obvode mesta, v objektoch právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, v ktorých nevykonáva štátny požiarň dozor okresné riaditeľstvo HaZZ a v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a iných stavbách vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb. Preventívne protipožiarne kontroly v objektoch na území mesta sa vykonávajú najmenej raz za päť rokov, ak nebezpečenstvo vzniku požiarov kontrolovaných stavieb si nevyžaduje kratšiu lehotu.

Za týmto účelom mestské zastupiteľstvo schválilo „Zoznam subjektov pre výkon preventívnych protipožiarňch kontrol na rok 2017“. Do výkonu preventívnych protipožiarňch kontrol boli zaradené právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia v počte 74, u ktorých sú splnené základné legislatívne podmienky. Do plánu boli zaradené objekty s rôznym charakterom ich predmetu činnosti predajom tovaru (obchody a služby), reštauračné a pohostinské zariadenia, subjekty s priemyselnou výrobou, lekárne a neštátne zdravotnícke zariadenia na území mesta a fyzické osoby a vlastníci nehnuteľností, ktorí prenajímajú nehnuteľností.

Koordinátorom zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi je preventívár požiarnej ochrany mesta , ktorý organizačne a metodicky riadil a zabezpečoval celý priebeh zvereného výkonu štátnej správy.

Primátor mesta ustanovil v zmysle § 24 odst.2) citovaného zákona kontrolnú skupinu mesta (v zložení vedúci a člen), v roku 2017 vykonávala preventívne protipožiarne kontroly jedna kontrolná skupina mesta, ktorá vykonávala priamy výkon v kontrolovaných subjektoch. V zmysle požiarneho poriadku mesta, kontrolná skupina mesta mala oprávnenie vstupovať do kontrolovaných objektov za účelom výkonu preventívnych protipožiarňch kontrol, s cieľom vykonať potrebné zistenia a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné údaje a súčinnosť štatutárňch orgánov a vedúcich zamestnancov v kontrolovaných subjektoch v oblasti ochrany pred požiarmi.

Účelom preventívnych protipožiarňch kontrol, bolo preveriť stav zabezpečovania ochrany pred požiarmi v zmysle všeobecne záväzňch právňch predpisov a požiarneho poriadku mesta a to najmä na : dokumentáciu týkajúcu sa ochrany pred požiarmi, aktualizácia dokumentácie OPP ,vykonávanie školenia zamestnancom a vedúcim zamestnancom z oblasti OPP, skladovanie horľavých látok ,stav prístupovňch ciest k rozvodňm zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody, stav únikovňch ciest a ich označenie, vybavenie objektov požiarňotechnickými zariadeniami a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi, umiestnenie a inštalácia tepelnňch, elektrickňch, elektrotepelnňch, plynovňch a inňch spotrebičov. Zabezpečovanie odbornňch prehliadok a odbornňch skúšok- revízií vyhradenňch technickňch zariadení elektrickňch, zariadení pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny, revízie a kontroly elektrickňch spotrebičov.

Súčasťou bolo tiež oboznamovanie vlastníkov objektov s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.

V roku 2017 (v období od marca do konca kalendárneho roka) bolo v súlade so schváleným ročným plánom vykonanňch 74 preventívnych protipožiarňch kontrol.

Kontrolná skupina mesta pri výkone upozorňovala štatutárnych zástupcov kontrolovaných subjektov na zistené nedostatky a požadovali ich odstránenie bez zbytočného odkladu a na tieto účely im poskytovali potrebné informácie a vysvetlenia. Pri výkone bolo zistených 204 požiarnych nedostatkov (viď príloha číslo 2), ktoré v čase vykonávania kontroly neboli bezodkladne odstránené a niektoré z nich by svojim charakterom viedli k vzniku požiaru alebo sťaženiu záchrany osôb, ktoré sú podrobne uvedené v jednotlivých zápisniciach z preventívnych protipožiarňových kontrol. Najviac porušení zo zistených požiarňových nedostatkov sa týkalo nedostatkov technického charakteru vyhradených technických zariadení budov – revízií, plnenia povinnosti z novely zákona o ochrane pred požiarňami a to : zabezpečiť vypracovanie dokumentácie – z oblasti ochrany pred požiarňami, potom nasledovalo neplnenie povinností vyplývajúcich pre právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby v zmysle § 4 a 5 zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. v znení v znení neskoršich predpisov. Nedostatky organizačného charakteru spočívali hlavne v tom, že dokumentácia ochrany pred požiarňami nebola spracovaná, vedená a aktualizovaná v súlade so skutkovým stavom, nebola vykonaná aktualizácia dokumentácie ochrany pred požiarňami, nevykonávanie preventívnych protipožiarňových prehliadok, ako aj školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov kontrolovaného subjektu z problematiky ochrany pred požiarňami neboli vykonané v určených termínoch. Všetky právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia sú povinní zabezpečovať protipožiarne prehliadky odborne spôsobilými osobami (technikmi požiarnej ochrany alebo špecialistami požiarnej ochrany) a v určených lehotách odstraňovať zistené nedostatky.

Z poznatkov zvereného výkonu štátneho požiarneho dozoru tiež vyplýva, že väčšia časť zistených požiarňových nedostatkov sú nedostatky technického charakteru, najmä pokiaľ ide o zabezpečovanie v stanovených intervaloch revízie vyhradených elektrických zariadení, zariadení pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny, revízií a kontrol elektrických zariadení a spotrebičov, nezabezpečovanie objektov požiarnotechnickými prostriedkami, nezabezpečené a nevykonávanie kontrol a čistenie komínov, na ktoré sú napojené jednotlivé typy spotrebičov. Najväčší počet nedostatkov bol, že zamestnávatelia nezabezpečili školenie zamestnancom a vedúcim zamestnancom z oblasti ochrany pred požiarňami a nebola aktualizovaná dokumentácia OPP.

Uvedené požiarne nedostatky, ktoré nebolo možno odstrániť bez zbytočného odkladu, kontrolné skupiny mesta prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany oznamovali mestu, ktoré 32 rozhodnutiami uložilo lehoty na odstránenie zistených nedostatkov. Ani jeden kontrolovaný subjekt nepodal v stanovenej lehote proti rozhodnutiu odvolanie.

Z celkového počtu vykonaných preventívnych protipožiarňových kontrol v 42 subjektoch neboli zistené žiadne požiarne nedostatky, z dôvodu novelizácie zákona ochrany pred požiarňami a vykonávajúcej vyhlášky o požiarnej prevencii.

Pri výkone kontrol neboli zistené žiadne veci ani prevádzky, ktoré by vyvolávali bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiarov. Z tohto dôvodu nebolo potrebné , aby mesto rozhodlo o vylúčení veci z používania a zastavenia prevádzky.

Podľa stanovenej lehoty odstránenia požiarňových nedostatkov bolo vykonaných 27 následných preventívnych protipožiarňových kontrol, ktorých cieľom bolo preveriť splnenie nápravných opatrení z oblasti ochrany pred požiarňami, ktoré boli kontrolovaným subjektom uložené primátorom mesta. Zo záveru následných preventívnych protipožiarňových kontrol možno konštatovať, že boli odstránené všetky požiarne nedostatky.

Prílohou číslo 3 je Prehľad požiarovosti za rok 2017 v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom, vypracovaný OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom. Za uvedené

obdobie vzniklo 40 požiarov, vyčíslená škoda 66 490 € uchránené hodnoty vyčíslené v čiastke 765 01 €. Pri požiaroch a hasebných zásahoch počas roka 2017 v k.ú. Nové Mesto nad Váhom došlo k zraneniu jednej osoby, nebolo zaznamenané žiadne úmrtie osôb v súvislosti s požiarom.

Záverom možno konštatovať, že stav z pohľadu plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarom u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov v zmysle platných právnych predpisov sa dáva do povedomia ich štatutárnych zástupcov (majiteľov), čo nasvedčuje na počet kontrol a zistených požiarne nedostatkov a najmä výrazný počet kontrolovaných subjektov aj v roku 2017, kde neboli zistené žiadne požiarne nedostatky. Aj v tomto roku sa zaraďujú do plánu kontrolnej činnosti subjekty, v ktorých bola vykonaná preventívna protipožiarne kontrola pred piatimi rokmi (t.j. z roka 2013 – periodická lehota stanovená zákonom), kde sa zhodnotí, či plnenie v oblasti ochrany pred požiarom je zabezpečované preventívne - trvalo alebo len jednorázovo – pred vykonaním našej kontroly.

Koncom kalendárneho roka 2017 bola vykonaná štátnym požiarom dozorom – Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru Nové Mesto nad Váhom komplexná kontrola obce – mesta, vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarom podľa § 25 ods.1 písm. h) zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov.

Účelom komplexnej kontroly obce – mesta bolo v súlade s § 25 ods.1 písm. h) citovaného zákona preveriť plnenie úloh obce – mesta vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarom podľa § 23 cit. zákona. Preverenie písomnej dokumentácie (t.j. požiarne poriadok, situačný plán mesta, zoznam subjektov v ktorých sa vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly, dokumentácie z uvedených kontrol, ustanovenie kontrolných skupín mesta a ich školenie) a činnosti referátu preventívneho požiarnej ochrany mesta. Záverom z uvedenej komplexnej kontroly obce – mesta štátny požiarne dozor konštatoval, že neboli zistené žiadne nedostatky a mesto si v plnom rozsahu vykonáva zákonnú povinnosť vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarom (viď príloha číslo 4 - zápisnica z kontroly zo dňa 13.12.2017).

Príloha č.1

P.č.	Druh	Počet rok 2017
1.	Plán preventívnych protipožiarne kontrol na rok 2017	74
2.	Počet vykonaných preventívnych protipožiarne kontrol v roku 2017	74
3.	Počet vykonaných následných preventívnych protipožiarne kontrol	27
4.	Presun na rok 2018 – následných preventívnych protipožiarne kontrol	32
5.	Počet rozhodnutí, ktorým boli uložené opatrenia	32
6.	Počet kontrolovaných subjektov, kde neboli zistené žiadne nedostatky	42
7.	Počet zistených požiarne nedostatkov, ktoré neboli počas kontroly odstránené	204
8.	Počet vylúčených vecí, ktoré bezprostredne vyvolávali vznik požiaru	0

**Prehľad zistených požiarneho nedostatku pri výkone
preventívnych protipožiarneho kontrol v roku 2017.**

P.č.	Druh požiarneho nedostatku	Počet
1.	Zabezpečiť plnenie povinností vyplývajúcich pre právnickú osobu(fyzickú osobu - podnikateľa) v kontrolovanom objekte v oblasti ochrany pred požiarom v zmysle § 4 a § 5 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov.	8
2.	Predložiť platný doklad o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany v zmysle § 4 písm. o) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov.	2
3.	Určiť zodpovednú osobu za plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarom v zmysle § 6 odst.1 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom	1
4.	Doplniť v dokumentácii ochrany pred požiarom – meno a priezvisko osoby, ktorá dokumentáciu vypracovala s uvedením dátumu vyhotovenia v zmysle vyhl. MV SR číslo 121/2002 Z.z v znení neskorších predpisov.	1
5.	Ukladať dokumentáciu ochrany pred požiarom na dostupnom mieste, tak aby bola v prípade potreby k dispozícii v zmysle vyhl. MV SR č.121/2002	6
6.	Vykonávať v určených objektoch preventívne protipožiarne prehliadky v stanovených lehotách v zmysle §4 písm. a/ zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. a § 14 písm. a/ vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov	6
7.	Zabezpečiť postup na zabezpečenie ochrany pred požiarom v mimopracovnom čase v zmysle § 11ods. 1 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.	1
8.	Vypracovať potrebnú dokumentáciu ochrany pred požiarom – požiarne evakuačný plán a grafické vyznačenie evakuačných ciest a umiestniť ju na viditeľnom mieste v objekte prevádzky v zmysle § 24 písm. d) a § 28 odst.3 .vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.	9
9.	Vykonať porovnanie skutočného stavu a aktualizáciu dokumentácie ochrany pred požiarom v zmysle § 14 odst.2 písm. b) vyhl. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.	8
10.	Aktualizovať požiarne-poplachové smernice - adresy a telefónne čísla pohotovostných služieb v zmysle § 27 odst.2 písm. d) vyhl.MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.	16
11.	Označiť na viditeľnom mieste OHLASOVŇA POŽIAROV v zmysle § 15 odst.2 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.	1
12.	Umiestniť v ohlasovni požiarov potrebnú dokumentáciu ochrany pred požiarom v zmysle § 15 odst.3 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.	1
13.	Predkladať požiarne knihu štatutárnemu orgánu v stanovených lehotách v zmysle § 29 ods.4 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov	3
14.	Označiť pracovisko, kde sa nachádzajú horľavé kvapaliny značkou „Zákaz fajčenia a vstupu s otvoreným ohňom“ a miesto skladovania požiarneho obalov označiť nápisom „Prázdne obaly“ v zmysle § 4 písm. p) zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 30 ods. 2 a § 9 písm. d) vyhl. MV SR číslo 96/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov	1
15.	Vykonávať cvičný požiarne poplach v zmysle vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.	2
16.	Vykonať školenie v oblasti ochrany pred požiarom vedúcim zamestnancom a zamestnancom kontrolovaného subjektu v zmysle § 4 písm. e) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.	19
17.	Označiť v objekte umiestnené rozvodné skrine príslušným piktogramom v zmysle § 4 písm. g) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v nadväznosti na bod 3.1 prílohy č. 2 NV SR č. 387/2006 Z.z.	1
18.	Vykonávať pravidelnú kontrolu požiarneho uzáveru – požiarne dverí v rámci stanovenej lehoty výkonu preventívnych protipožiarne prehliadok v zmysle § 4 písm. i) zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 2 vyhl. MV SR číslo 487/2008 Z.z..	4
19.	Zabezpečiť sprievodnú dokumentáciu z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia a protokol o určení vonkajších vplyvov alebo prostredí v zmysle vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. .	10

20.	Zabezpečiť sprievodnú dokumentáciu z revízií a kontrol elektrických spotrebičov počas ich používania v zmysle STN 331610, 331600 a § 4 odst.5 vyhl. MPSAVaR č. 508/2009 Z.z.	10
21.	Vypracovať komisionálne protokoly o určení vonkajších vplyvov alebo prostredí na podmienky objektu v zmysle STN 33 0300 a § 4 odst.5 vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.	10
22.	Zabezpečiť sprievodnú dokumentáciu z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia a protokol o určení vonkajších vplyvov alebo prostredí, zariadenia na ochranu pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny a z revízií a kontrol elektrických spotrebičov počas ich používania v zmysle § 4 odst.5 vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.	6
23.	Zabezpečiť kontrolu a čistenie komínov v zmysle vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z. a komín označiť štítkom	3
24.	Zabezpečiť kontrolu hadicového zariadenia v zmysle § 13 – 15 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z.	4
25.	Predložiť doklad o kontrole a vykonaní tlakovej skúšky tesnosti hadicového zariadenia v zmysle § 14-15 vyhl. MV SR číslo 699/2004 Z.z.	4
26.	Zabezpečiť objekt prevádzky požiarotechnickými zariadeniami v zmysle § 5 odst. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v nadväznosti na vyhl. MV SR č. 719/2002 Z.z.	2
27.	Umiestniť prenosný hasiaci prístroj na stanovišti /PHP/ na zvislej stavebnej konštrukcii rukoväťou HP vo výške najviac 1,5 m nad podlahou v zmysle § 18 ods.11 vyhl. MV SR číslo 719/2002 Z.z.	2
28.	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu prenosných hasiacich prístrojov v zmysle § 21 – 22 vyhl. MV SR č. 719/2002 Z.z.	11
29.	Zabezpečiť doklad o vykonaní tlakovej skúšky prenosných hasiacich prístrojov v zmysle § 19 ods.6 vyhl. MV SR číslo. 719/2002 Z.z.	9
30.	Zabezpečiť potvrdenie o vykonaní kontroly prenosných hasiacich prístrojov v zmysle § 21 odst.2 vyhl. MV SR č. 719/2002 Z.z.	9
31.	Zabezpečiť doklad – osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na výkon kontroly hasiacich prístrojov v zmysle § 11 ods.8 záko na NR SR číslo 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov	9
32.	Stanovište prenosného hasiaceho prístroja, na ktorom je umiestnený hasiaci prístroj označiť značkou požiarnej ochrany pre hasiaci prístroj v zmysle § 18 odst.6 vyhl. MV SR č. 719/2002 Z.z.	2
33.	Označiť požiarne uzáver, zabezpečiť ho uzatváracím zariadením a zabezpečiť potrebné doklady o kontrole požiarnych uzáverov v zmysle vyhl. MV SR číslo 478/2008 Z.z.	2
34.	Zabezpečiť dokumentáciu z EPS, ktorá je umiestnená v objekte v zmysle vyhl. MV SR číslo 726/2002 Z.z.	2
35.	Označiť obal na horľavé kvapaliny triedou z nebezpečnosti v zmysle § 7 vyhl. MV SR číslo 96/2004 Z.z.	1
36.	Označiť objekt únikové východy a značenia v zmysle § 5 písm b/ zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z v a NV SR číslo 387/2006 Z.z.	3
37.	Zabezpečiť ochranné kryty na stropných svietidlách v priestoroch objektu v zmysle vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.	1
38.	Zabezpečiť bezpečný prístup k palivovým spotrebičom a zabezpečiť ochranný kryt na plynový spotrebič v zmysle § 22 vyhl. MV SR č. 95/2004 Z.z.	3
39.	Zabezpečiť u plynového zariadenia odstupovú vzdialenosť od horľavých látok v zmysle §4 ods.4 a § 13 odst.9 vyhl. MV SR č. 401/2007 Z.z.	1
40.	Vykonávať preventívne prehliadky osobou s odbornou spôsobilosťou – technikom požiarnej ochrany a zapisovať ich výkon do požiarnej knihy v zmysle § 14 odst. 1 písm. c) vyhl. MV SR číslo 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov	3
41.	Predložiť dokumentácia OPP – požiarne identifikačnú kartu v zmysle v zmysle § 4 písm. f) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. a § 25 vyhl. MV SR č. 121/2002 z.z. v znení neskorších predpisov	7
	Celkový počet zistených požiarnych nedostatkov:	204