



MESTO Nové Mesto nad Váhom

Mestský úrad – referát preventivára požiarnej ochrany

Nové Mesto nad Váhom 03. február 2020

SPRÁVA
O STAVE A PLNENÍ ÚLOH OCHRANY PRED POŽIARMÍ
z výkonu preventívnych protipožiarňch kontrol za rok 2019

Spracoval : **Bc. Rudolf Rzavský**
preventivár
požiarnej ochrany mesta

Mesto Nové Mesto nad Váhom v zmysle § 23 zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR číslo 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a Požiarneho poriadku mesta, schváleného mestským zastupiteľstvom zo dňa 22.2.2005 uznesením číslo 267/2005 – MsZ vykonáva už pätnásty rok zverený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi v rozsahu : preventívnych protipožiarňch kontrol, rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie požiarňch nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku, kontroluje plnenie týchto opatrení a rozhoduje o vylúčení veci z používania.

Zabezpečuje sa výkonom v územnom obvode mesta, v objektoch právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, v ktorých nevykonáva štátny požiarň dozor okresné riaditeľstvo HaZZ a v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a iných stavbách vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb. Preventívne protipožiarne kontroly v objektoch na území mesta sa vykonávajú najmenej raz za päť rokov, ak nebezpečenstvo vzniku požiarov kontrolovaných stavieb si nevyžaduje kratšiu lehotu.

Za týmto účelom mestské zastupiteľstvo schválilo „Zoznam subjektov pre výkon preventívnych protipožiarňch kontrol“. Do výkonu preventívnych protipožiarňch kontrol boli zaradené právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia v počte 100, u ktorých sú splnené základné legislatívne podmienky. Do plánu boli zaradené objekty s rôznym charakterom ich predmetu činnosti predajom tovaru (obchody a služby), reštauračné a pohostinské zariadenia, subjekty s priemyselnou výrobou, lekárne a neštátne zdravotnícke zariadenia na území mesta a fyzické osoby a vlastníci nehnuteľností, ktorí prenajímajú nehnuteľnosť.

Koordinátorom zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi je preventívár požiarnej ochrany mesta (Bc. Rudolf Rzavský), ktorý organizačne a metodicky riadil a zabezpečoval celý priebeh zvereného výkonu štátnej správy.

Primátor mesta ustanovil v zmysle § 24 odst.2) citovaného zákona kontrolnú skupinu mesta (v zložení vedúci : Bc. Rudolf Rzavský a člen : Mgr. Martin Šebek), ktorá vykonávala preventívne protipožiarne kontroly - priamy výkon v kontrolovaných subjektoch. V zmysle požiarneho poriadku mesta, kontrolná skupina mesta mala oprávnenie vstupovať do kontrolovaných objektov za účelom výkonu preventívnych protipožiarňch kontrol, s cieľom vykonať potrebné zistenia a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné údaje a súčinnosť štatutárňch orgánov a vedúcich zamestnancov v kontrolovaných subjektoch v oblasti ochrany pred požiarmi.

Účelom preventívnych protipožiarňch kontrol, bolo preveriť stav zabezpečovania ochrany pred požiarmi v zmysle všeobecne záväzňch právňch predpisov a požiarneho poriadku mesta a to najmä na : dokumentáciu týkajúcu sa ochrany pred požiarmi, aktualizácia dokumentácie OPP, vykonávanie školenia zamestnancom a vedúcim zamestnancom z oblasti OPP, skladovanie horľavých látok, stav prístupovňch ciest k rozvodňm zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody, stav únikovňch ciest a ich označenie, vybavenie objektov požiarňotechnickými zariadeniami a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi, umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynovňch a iných spotrebičov. Zabezpečovanie odborných prehliadok a odborných skúšok - revízií vyhradených technických zariadení elektrických, zariadení pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny, revízie a kontroly elektrických spotrebičov.

Súčasťou bolo tiež oboznamovanie vlastníkov objektov s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.

V roku 2019 (v období od marca do konca kalendárneho roka) bolo v súlade so schváleným ročným plánom vykonaných 100 preventívnych protipožiarňch kontrol. Kontrolná skupina mesta pri výkone upozorňovala štatutárňch zástupcov kontrolovaných subjektov na zistené nedostatky a požadovali ich odstránenie bez zbytočného odkladu a na tieto účely im poskytovali potrebné informácie a vysvetlenia. Pri výkone bolo zistených 218 požiarňch nedostatkov (viď príloha číslo 2), ktoré v čase vykonávania kontroly neboli bezodkladne odstránené a niektoré z nich by svojim charakterom viedli k vzniku požiaru alebo sťaženiu záchrany osôb, ktoré sú podrobne uvedené v jednotlivých zápisniciach z preventívňch protipožiarňch kontrol. Najviac porušení zo zistených požiarňch nedostatkov sa týkalo nedostatkov technického charakteru vyhradených technických zariadení budov – revízií, plnenia povinnosti z novely zákona o ochrane pred požiarňmi a to : zabezpečiť vypracovanie dokumentácie – z oblasti ochrany pred požiarňmi, potom nasledovalo neplnenie povinností vyplývajúcih pre právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby v zmysle § 4 a 5 zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. v znení v znení neskorších predpisov. Nedostatky organizačného charakteru spočívali hlavne v tom, že dokumentácia ochrany pred požiarňmi nebola spracovaná, vedená a aktualizovaná v súlade so skutkovým stavom, nebola vykonaná aktualizácia dokumentácie ochrany pred požiarňmi, nevykonávanie preventívňch protipožiarňch prehľadok, ako aj školenie zamestnancov a vedúcih zamestnancov kontrolovaného subjektu z problematiky ochrany pred požiarňmi neboli vykonané v určených termínoch. Všetky právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia sú povinní zabezpečovať protipožiarne prehľadky odborne spôsobilými osobami (technikmi požiarnej ochrany alebo špecialistami požiarnej ochrany) a v určených lehotách odstraňovať zistené nedostatky.

Z poznatkov zvereného výkonu štátneho požiarneho dozoru tiež vyplýva, že väčšia časť zistených požiarňch nedostatkov sú nedostatky technického charakteru, najmä pokiaľ ide o zabezpečovanie v stanovených intervaloch revízie vyhradených elektrických zariadení, zariadení pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny, revízií a kontrol elektrických zariadení a spotrebičov, nezabezpečovanie objektov požiarnotechnickými prostriedkami, nezabezpečené a nevykonávanie kontrol a čistenie komínov, na ktoré sú napojené jednotlivé typy spotrebičov. Najväčší počet nedostatkov bol, že zamestnávatelia nezabezpečili školenie zamestnancom a vedúcim zamestnancom z oblasti ochrany pred požiarňmi a nebola aktualizovaná dokumentácia OPP.

Uvedené požiarne nedostatky, ktoré nebolo možno odstrániť bez zbytočného odkladu, kontrolné skupiny mesta prostredníctvom preventívára požiarnej ochrany oznamovali mestu, ktoré 25 rozhodnutiami uložilo lehoty na odstránenie zistených nedostatkov. Ani jeden kontrolovaný subjekt nepodal v stanovenej lehote proti rozhodnutiu odvolanie.

Z celkového počtu vykonaných preventívňch protipožiarňch kontrol v 75 subjektoch neboli zistené žiadne požiarne nedostatky, z dôvodu novelizácie zákona ochrany pred požiarňmi a vykonávajúcej vyhlášky o požiarnej prevencii.

Pri výkone kontrol neboli zistené žiadne veci ani prevádzky, ktoré by vyvolávali bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiarov. Z tohto dôvodu nebolo potrebné , aby mesto rozhodlo o vylúčení veci z používania a zastavenia prevádzky.

Podľa stanovenej lehoty odstránenia požiarňch nedostatkov bolo vykonaných v roku 2018 : 32 následňch preventívňch protipožiarňch kontrol, ktorých cieľom bolo preveriť splnenie nápravných opatrení z oblasti ochrany pred požiarňmi, ktoré boli kontrolovaným subjektom uložené primátorom mesta. Zo záveru následňch preventívňch protipožiarňch kontrol možno konštatovať, že boli odstránené všetky požiarne nedostatky.

Prílohou číslo 3 je : Prehľad požiarovosti za rok 2019 v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom, vypracovaný OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom. Za uvedené obdobie vzniklo 40 požiarov, vyčíslená škoda 41 815 € uchránené hodnoty vyčíslené v čiastke 87 760 €. Pri požiaroch a hasebných zásahoch počas roka 2019 v k.ú. Nové Mesto nad Váhom nedošlo k zraneniu osôb, nebolo zaznamenané žiadne úmrtie osôb v súvislosti s požiarom.

Záverom možno konštatovať, že stav z pohľadu plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarimi u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov v zmysle platných právnych predpisov sa dáva do povedomia ich štatutárnych zástupcov (majiteľov), čo nasvedčuje na počet kontrol a zistených požiarnych nedostatkov a najmä výrazný počet kontrolovaných subjektov aj v roku 2019, kde neboli zistené žiadne požiarne nedostatky. Aj v tomto roku sa zaraďujú do plánu kontrolnej činnosti subjekty, v ktorých bola vykonaná preventívna protipožiarne kontrola pred piatimi rokmi (t.j. z roka 2015 – periodická lehota stanovená zákonom), kde sa zhodnotí, či plnenie v oblasti ochrany pred požiarimi je zabezpečované preventívne - trvalo alebo len jednorázovo – pred vykonaním našej kontroly. Zároveň do zoznamu boli zaradené novozriadené subjekty právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov.

Koncom kalendárneho roka 2017 bola vykonaná štátnym požiarnym dozorom – Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru Nové Mesto nad Váhom komplexná kontrola obce – mesta, vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarimi podľa § 25 ods.1 písm. h) zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov.

Účelom komplexnej kontroly obce – mesta bolo v súlade s § 25 ods.1 písm. h) citovaného zákona preveriť plnenie úloh obce – mesta vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarimi podľa § 23 cit. zákona. Preverení písomnej dokumentácie (t.j. požiarne poriadok, situačný plán mesta, zoznam subjektov v ktorých sa vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly, dokumentácie z uvedených kontrol, ustanovenie kontrolných skupín mesta a ich školenie) a činnosti referátu preventívára požiarnej ochrany mesta. Záverom z uvedenej komplexnej kontroly obce – mesta štátny požiarne dozor konštatoval, že neboli zistené žiadne nedostatky a mesto si v plnom rozsahu vykonáva zákonnú povinnosť vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarimi

Príloha č.1

P.č.	Druh	Počet rok 2019
1.	Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2019	100
2.	Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol v roku 2019	100
3.	Počet vykonaných následných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2018	32
4.	Presun na rok 2020 – následných preventívnych protipožiarnych kontrol	25
5.	Počet rozhodnutí, ktorým boli uložené opatrenia	25
6.	Počet kontrolovaných subjektov, kde neboli zistené žiadne nedostatky	75
7.	Počet zistených požiarnych nedostatkov, ktoré neboli počas kontroly odstránené	218
8.	Počet vylúčených vecí, ktoré bezprostredne vyvolávali vznik požiaru	0

**Prehľad zistených požiarneho nedostatkov pri výkone
preventívnych protipožiarneho kontrol v roku 2019.**

P.č.	Druh požiarneho nedostatku	Počet
1.	Zabezpečiť plnenie povinností vyplývajúcich pre právnickú osobu(fyzickú osobu - podnikateľa) v kontrolovanom objekte v oblasti ochrany pred požiarmi v zmysle § 4 a § 5 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.	10
2.	Predložiť platný doklad o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany v zmysle § 4 písm. o) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.	3
3.	Určiť zodpovednú osobu za plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle § 6 odst.1 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi	2
4.	Doplniť v dokumentácii ochrany pred požiarmi – meno a priezvisko osoby, ktorá dokumentáciu vypracovala s uvedením dátumu vyhotovenia v zmysle vyhl. MV SR číslo 121/2002 Z.z v znení neskorších predpisov.	1
5.	Ukladať dokumentáciu ochrany pred požiarmi na dostupnom mieste, tak aby bola v prípade potreby k dispozícii v zmysle vyhl. MV SR č.121/2002	5
6.	Vykonávať v určených objektoch preventívne protipožiarne prehliadky v stanovených lehotách v zmysle §4 písm. a/ zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. a § 14 písm. a/ vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov	12
7.	Zabezpečiť postup na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase v zmysle § 11ods. 1 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.	2
8.	Vypracovať potrebnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi – požiarne evakuačný plán a grafické vyznačenie evakuačných ciest a umiestniť ju na viditeľnom mieste v objekte prevádzky v zmysle § 24 písm. d) a § 28 odst.3 .vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.	14
9.	Vykonať porovnanie skutočného stavu a aktualizáciu dokumentácie ochrany pred požiarmi v zmysle § 14 odst.2 písm. b) vyhl. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.	9
10.	Aktualizovať požiarne-poplachové smernice - adresy a telefónne čísla pohotovostných služieb v zmysle § 27 odst.2 písm. d) vyhl.MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.	7
11.	Označiť na viditeľnom mieste OHLASOVŇA POŽIAROV v zmysle § 15 odst.2 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.	3
12.	Umiestniť v ohlasovni požiarov potrebnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi v zmysle § 15 odst.3 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.	5
13.	Predkladať požiarne knihu štatutárnemu orgánu v stanovených lehotách v zmysle § 29 ods.4 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov	4
14.	Označiť pracovisko, kde sa nachádzajú horľavé kvapaliny značkou „Zákaz fajčenia a vstupu s otvoreným ohňom“ a miesto skladovania požiarneho obalov označiť nápisom „Prázdne obaly“ v zmysle § 4 písm. p) zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 30 ods. 2 a § 9 písm. d) vyhl. MV SR číslo 96/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov	1
15.	Vykonávať cvičný požiarne poplach v zmysle vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.	3
16.	Vykonať školenie v oblasti ochrany pred požiarmi vedúcim zamestnancom a zamestnancom kontrolovaného subjektu v zmysle § 4 písm. e) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.	15
17.	Označiť v objekte umiestnené rozvodné skrine príslušným piktogramom v zmysle § 4 písm. g) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v nadväznosti na bod 3.1 prílohy č. 2 NV SR č. 387/2006 Z.z.	5
18.	Vykonávať pravidelnú kontrolu požiarneho uzáveru – požiarne dverí v rámci stanovenej lehoty výkonu preventívnych protipožiarneho prehliadok v zmysle § 4 písm. i) zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 2 vyhl. MV SR číslo 487/2008 Z.z..	3
19.	Zabezpečiť sprievodnú dokumentáciu z odbornej prehliadky a odbornej skúšky	10

	elektrického zariadenia a protokol o určení vonkajších vplyvov alebo prostredí v zmysle vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. .	
20.	Zabezpečiť sprievodnú dokumentáciu z revízií a kontrol elektrických spotrebičov počas ich používania v zmysle STN 331610, 331600 a § 4 odst.5 vyhl. MPSAVaR č. 508/2009 Z.z.	8
21.	Vypracovať komisionálne protokol o určení vonkajších vplyvov alebo prostredí na podmienky objektu v zmysle STN 33 0300 a § 4 odst.5 vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.	8
22.	Zabezpečiť sprievodnú dokumentáciu z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia a protokol o určení vonkajších vplyvov alebo prostredí, zariadenia na ochranu pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny a z revízií a kontrol elektrických spotrebičov počas ich používania v zmysle § 4 odst.5 vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.	8
23.	Zabezpečiť kontrolu a čistenie komínov v zmysle vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z. a komín označiť štítkom	3
24.	Zabezpečiť kontrolu hadicového zariadenia v zmysle § 13 – 15 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z.	2
25.	Predložiť doklad o kontrole a vykonaní tlakovej skúšky tesnosti hadicového zariadenia v zmysle § 14-15 vyhl. MV SR číslo 699/2004 Z.z.	1
26.	Zabezpečiť objekt prevádzky požiarotechnickými zariadeniami v zmysle § 5 odst. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v nadväznosti na vyhl. MV SR č. 719/2002 Z.z.	4
27.	Umiestniť prenosný hasiaci prístroj na stanovišti /PHP/ na zvislej stavebnej konštrukcii rukoväťou HP vo výške najviac 1,5 m nad podlahou v zmysle § 18 ods.11 vyhl. MV SR číslo 719/2002 Z.z.	5
28.	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu prenosných hasiacich prístrojov v zmysle § 21 – 22 vyhl. MV SR č. 719/2002 Z.z.	6
29.	Zabezpečiť doklad o vykonaní tlakovej skúšky prenosných hasiacich prístrojov v zmysle § 19 ods.6 vyhl. MV SR číslo. 719/2002 Z.z.	5
30.	Zabezpečiť potvrdenie o vykonaní kontroly prenosných hasiacich prístrojov v zmysle § 21 odst.2 vyhl. MV SR č. 719/2002 Z.z.	6
31.	Zabezpečiť doklad – osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na výkon kontroly hasiacich prístrojov v zmysle § 11 ods.8 záko na NR SR číslo 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov	1
32.	Stanovište prenosného hasiaceho prístroja, na ktorom je umiestnený hasiaci prístroj označiť značkou požiarnej ochrany pre hasiaci prístroj v zmysle § 18 odst.6 vyhl. MV SR č. 719/2002 Z.z.	1
33.	Označiť požiarne uzáver, zabezpečiť ho uzatváracím zariadením a zabezpečiť potrebné doklady o kontrole požiarnych uzáverov v zmysle vyhl. MV SR číslo 478/2008 Z.z.	6
34.	Zabezpečiť kontrolu núdzového osvetlenia – požiarneho zariadenia v zmysle §4 písm. g) zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov	3
35.	Zabezpečiť voľný prístup k požiarotechnickým zariadeniam (PHP) v zmysle §5 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. a § 18 ods.8 vyhl. 719/2002 Z.z.	3
36.	Označiť objekt únikové východy a značenia v zmysle § 5 písm b/ zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z v a NV SR číslo 387/2006 Z.z.	9
37.	Zabezpečiť ochranné kryty na stropných svietidlách v priestoroch objektu v zmysle vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.	6
38.	Zabezpečiť bezpečný prístup k palivovým spotrebičom a zabezpečiť ochranný kryt na plynový spotrebič v zmysle § 22 vyhl. MV SR č. 95/2004 Z.z.	1
39.	Zabezpečiť u plynového zariadenia odstupovú vzdialenosť od horľavých látok v zmysle §4 ods.4 a § 13 odst.9 vyhl. MV SR č. 401/2007 Z.z.	1
40.	Vykonávať preventívne prehliadky osobou s odbornou spôsobilosťou – technikom požiarnej ochrany a zapisovať ich výkon do požiarnej knihy v zmysle § 14 odst. 1 písm. c) vyhl. MV SR číslo 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov	5
41.	Predložiť dokumentácia OPP – požiarne identifikačnú kartu v zmysle v zmysle § 4 písm. f) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. a § 25 vyhl. MV SR č. 121/2002 z.z. v znení neskorších predpisov	12
	Celkový počet zistených požiarnych nedostatkov:	218

Prehľad požiarovosti za rok 2019 v k.ú. Nové Mesto nad Váhom.

Dátum	Adresa Čo horelo	Príčina vzniku požiaru	Škoda V €	Uchránené hodnoty V €
05.01.2019	Ul. Štúrová Odpadkový kontajner	Úmyselné zapálenie neznámou osobou	500	500
24.01.2019	Zelená voda Odpadkový kontajner	Úmyselné zapálenie neznámou osobou	80	100
08.02.2019	Ul. Železničná stanica Elektrická lokomotíva	Poruchy výfuku, brzdného systému a pod.	1 215	30 000
09.02.2019	Intravilán mesta Trávnatý porast	Vypaľovanie trávy a suchých porastov	5	100
10.02.2019	Ul. Júliusa Gábriša 2 Odpadkový kontajner	Úmyselné zapálenie neznámou osobou	0	1 000
12.02.2019	Ul. Beckovská Nákladný automobil	Nezistená	35 000	25 000
16.02.2019	Zelená voda Odpadkový kontajner	Zakladanie ohňov na skládkach odpadu a odpadkov	5	100
08.03.2019	Ul. Piešťanská 31/a trávnatý porast	Fajčenie	5	100
31.03.2019	Intravilán mesta Papier	Úmyselné zapálenie neznámou osobou	0	0
31.03.2019	Ul. Juraja Kréna Trávnatý porast	Vypaľovanie trávy a suchých porastov	0	100
04.04.2019	Ul. Piešťanská Odpad	Úmyselné zapálenie neznámou osobou	500	1 000
14.04.2019	Zelená voda Odpadkový kontajner	Manipulácia so žeravým popolom	10	20
18.04.2019	Zelená voda Objekty mimo budov	Úmyselné zapálenie neznámou osobou	500	500
20.04.2019	M. R. Štefánika Sad; park	Fajčenie	20	300
22.04.2019	Ul. Trenčianska 24 Odpad	Nezistená	100	10 000
22.04.2019	Ul. Dibrovova Odpad	Úmyselné zapálenie neznámou osobou	5	10
26.04.2019	Intravilán mesta Tráva	Vypaľovanie trávy a suchých porastov	0	300
27.04.2019	Intravilán mesta Tráva	Vypaľovanie trávy a suchých porastov	5	100
30.04.2019	Ul. Holubyho 7 Odpadkový kontajner	Úmyselné zapálenie neznámou osobou	150	400
07.05.2019	Ul. Vysoká ulica 13 Odpadkový kontajner	Úmyselné zapálenie neznámou osobou	300	100
07.05.2019	Ul. Považská 1979/3 Odpadkový kontajner	Úmyselné zapálenie neznámou osobou	150	100
09.06.2019	Zelená voda Odpadkový kontajner	Zakladanie ohňov na skládkach odpadu a odpadkov	10	100
11.06.2019	Ul. Trenčianska 20 Tráva	Fajčenie	10	100
13.06.2019	Ul. Kpt. M. Uhra 3 Odpadkový kontajner	Úmyselné zapálenie neznámou osobou	300	300

18.06.2019	Ul. Palkovičova 5 Budova v rekonštrukcii	Úmyselné zapálenie neznámou osobou	200	10 000
28.06.2019	Ul. Trenčianska 1876/13 Odpad	Spaľovanie odpadu a odpadkov (mimo skládok)	10	50
29.06.2019	Extravilán mesta Odpad	Spaľovanie odpadu a odpadkov (mimo skládok)	0	0
01.07.2019	Ul. Piešťanská Iné skládky odpadkov	Zakladanie ohňov na skládkach odpadu a odpadkov	20	50
07.07.2019	Ul. Tušková 18 Omv	Iné prevádzkovo – technické poruchy	2 000	5 000
20.07.2019	Ul. J. Kráľa 6056 odpadkový kontajner	Fajčenie	500	1 000
26.07.2019	Železničná ulica 33 Opustený objekt	Manipulácia s otvoreným ohňom	0	0
05.09.2019	Ul. Karpatská 367 Odpad	Spaľovanie odpadu a odpadkov (mimo skládok)	0	500
26.09.2019	Ul. Rybárska 3 Tráva	Vypaľovanie trávy a suchých porastov	10	100
15.10.2019	Extravilán mesta Lesná hrabanka	Zakladanie ohňov v prírode	30	10 000
23.10.2019	Extravilán mesta Kríky, krovie, stromy	Úmyselné zapálenie neznámou osobou	30	100
19.11.2019	Čachtická ulica 1 Omv	Iné prevádzkovo – technické poruchy	100	100
11.12.2019	Ul. Trenčianska Odpad	Spaľovanie odpadu a odpadkov (mimo skládok)	5	10
19.12.2019	Zelená voda Odpadkový kontajner	Spaľovanie odpadu a odpadkov (mimo skládok)	20	20
20.12.2019	Ul. Trenčianska 17 Odpadkový kontajner	Manipulácia so žeravým popolom.	20	200
26.12.2019	Ul. Trenčianska 13 Bytový dom	Manipulácia s otvoreným ohňom	100	300
Spolu 40 požiarov			41 815	87 760

Pri požiaroch a hasebných zásahoch počas roku 2019 v k. Ú. N. Mesto n. V. nedošlo k žiadnemu zraneniu, alebo úmrtiu osôb, v súvislosti s požiarom.

V roku 2019 k. ú. N. Mesto nad Váhom najčastejšie horeli odpady (22), ktoré boli najčastejšie úmyselne zapálené neznámou osobou (10), druhou najčastejšou príčinou vzniku požiaru odpadkov bolo spaľovanie odpadu (8). V prírodnom prostredí vzniklo desať požiarov s najčastejšou príčinou vzniku požiaru ako : “vypaľovanie trávy a suchých porastov“ (5), nedbanlivým konaním vznikli štyri požiare a jeden bol úmyselne založený neznámou osobou.

Tabuľka pre porovnanie s minulým rokom :

	2019	2018	
Počet požiarov	40	30	+ 10
Usmrtené osoby	0	0	+/-
Zranené osoby	0	0	+/-
Priama škoda	41 815,- €	115 260,- €	- 73 445,- €
Uchránené hodnoty	87 760,- €	2 668 790,- €	- 2 581 030,- €