



**MESTO Nové Mesto nad Váhom**

**Mestský úrad – referát preventívára požiarnej ochrany**

---

Nové Mesto nad Váhom február – 2012

**SPRÁVA**  
**O STAVE A PLNENÍ ÚLOH OCHRANY PRED POŽIARMÍ**  
**z výkonu preventívnych protipožiarňch kontrol za rok 2011**

Spracoval : Bc. Rudolf Rzavský, v.r.  
preventívár  
požiarnej ochrany mesta

Predložené na 7. zasadnutí MsZ dňa 28. februára 2012, uznesením číslo 7/2012 –  
MsZ berie na vedomie.

**Ing. Jozef Trstenský, v.r.**  
primátor mesta

Mesto Nové Mesto nad Váhom v zmysle § 23 zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR číslo 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a Požiarneho poriadku mesta, schváleného mestským zastupiteľstvom zo dňa 22.2.2005 uznesením číslo 267/2005 – MsZ vykonáva už siedmy rok zverený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi v rozsahu : preventívnych protipožiarňch kontrol, rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie požiarňch nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku, kontroluje plnenie týchto opatrení a rozhoduje o vylúčení veci z používania.

Zabezpečuje sa výkonom v územnom obvode mesta, v objektoch právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, v ktorých nevykonáva štátny požiarň dozor okresné riaditeľstvo HaZZ a v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a iných stavbách vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb. Preventívne protipožiarne kontroly v objektoch na území mesta sa vykonávajú najmenej raz za päť rokov, ak nebezpečenstvo vzniku požiarov kontrolovaných stavieb si nevyžaduje kratšiu lehotu.

Za týmto účelom mestské zastupiteľstvo schválilo „Zoznam subjektov pre výkon preventívnych protipožiarňch kontrol na rok 2011“. Do výkonu preventívnych protipožiarňch kontrol boli zaradené právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia v počte 160, u ktorých sú splnené základné legislatívne podmienky. Do plánu boli zaradené objekty s predajom tovaru (obchody a služby), reštauračné a pohostinské zariadenia, bankový sektor, subjekty s priemyselnou výrobou na území mesta a fyzické osoby a vlastníci nehnuteľností, ktorí prenajímajú nehnuteľností.

Koordinátorom zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi je preventívár požiarnej ochrany mesta , ktorý organizačne a metodicky riadil a zabezpečoval celý priebeh zvereného výkonu štátnej správy.

Primátor mesta ustanovil v zmysle § 24 odst.2) citovaného zákona tri kontrolné skupiny mesta(v zložení vedúci a člen), ktoré vykonávali priamy výkon v kontrolovaných subjektoch. V zmysle požiarneho poriadku mesta, kontrolné skupiny mesta mali oprávnenie vstupovať do kontrolovaných objektov za účelom výkonu preventívnych protipožiarňch kontrol, s cieľom vykonať potrebné zistenia a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné údaje a súčinnosť štatutárňch orgánov a vedúcich zamestnancov v kontrolovaných subjektoch v oblasti ochrany pred požiarmi.

Účelom preventívnych protipožiarňch kontrol, bolo preveriť stav zabezpečovania ochrany pred požiarmi v zmysle všeobecne záväzňch právňch predpisov a požiarneho poriadku mesta a to najmä na : dokumentáciu týkajúcu sa ochrany pred požiarmi ,vykonávanie školenia a odbornej prípravy, skladovanie horľavých látok ,stav prístupovňch ciest k rozvodňm zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody, stav únikovňch ciest a ich označenie, vybavenie objektov požiarnotechnickými zariadeniami a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi, umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynovňch a iných spotrebičov. Zabezpečovanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických, zariadení pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny, revízie a kontroly elektrických spotrebičov.

Súčasťou bolo tiež oboznamovanie vlastníkov objektov s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.

V roku 2011 ( v období od marca do konca kalendárneho roka) bolo v súlade so schváleným ročňm plánom vykonaných 162 preventívnych protipožiarňch kontrol

v porovnaní s rokom 2010 o dvanásť viac. Kontrolné skupiny mesta pri výkone upozorňovali štatutárnych zástupcov kontrolovaných subjektov na zistené nedostatky a požadovali ich odstránenie bez zbytočného odkladu a na tieto účely im poskytovali potrebné informácie a vysvetlenia. Pri výkone bolo zistených 273 požiarne nedostatkov (viď príloha č.3), ktoré v čase vykonávania kontroly neboli bezodkladne odstránené a svojim charakterom by viedli k vzniku požiaru alebo sťažaniu záchrany osôb, ktoré sú podrobne uvedené v jednotlivých zápisniciach z preventívnych protipožiarne kontrol. Najviac porušení zo zistených požiarne nedostatkov sa týkalo nedostatkov technického charakteru vyhradených technických zariadení budov – revízií, plnenia povinností z novely zákona o ochrane pred požiarom a to : zabezpečiť vypracovanie dokumentácie o požiarnebezpečnostnej charakteristike užívanej stavby, potom nasledovalo neplnenie povinností vyplývajúcich pre právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby v zmysle § 4 a 5 zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. v znení v znení neskorších predpisov. Nedostatky organizačného charakteru spočívali hlavne v tom, že dokumentácia ochrany pred požiarom nebola spracovaná, vedená a aktualizovaná v súlade so skutkovým stavom, nevykonávanie preventívnych protipožiarne prehliadok, ako aj školenie a odborná príprava zamestnancov z problematiky ochrany pred požiarom neboli vykonané v určených termínoch. Všetky právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia sú povinní zabezpečovať protipožiarne prehliadky odborne spôsobilými osobami (technikmi požiarne ochrany alebo špecialistami požiarne ochrany) a v určených lehotách odstraňovať zistené nedostatky.

Z poznatkov zvereného výkonu štátneho požiarne dozoru tiež vyplýva, že väčšia časť zistených požiarne nedostatkov sú nedostatky technického charakteru, najmä pokiaľ ide o zabezpečovanie v stanovených intervaloch revízie vyhradených elektrických zariadení, zariadení pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny, revízií a kontrol elektrických zariadení a spotrebičov, nezabezpečovanie objektov požiarne technickými prostriedkami a nevykonávanie kontrol a čistenie komínov, na ktoré sú napojené jednotlivé typy spotrebičov.

Uvedené požiarne nedostatky, ktoré nebolo možno odstrániť bez zbytočného odkladu, kontrolné skupiny mesta prostredníctvom preventívára požiarne ochrany oznamovali mestu, ktoré 71 rozhodnutiami uložilo lehoty na odstránenie zistených nedostatkov. Ani jeden kontrolovaný subjekt nepodal v stanovenej lehote proti rozhodnutiu odvolanie.

Z celkového počtu vykonaných preventívnych protipožiarne kontrol v 91 subjektoch neboli zistené žiadne požiarne nedostatky (v porovnaní s rokom 2010 o 7 viac) čo nasvedčuje, že sa z roka na rok postupne prevencia v oblasti ochrany pred požiarom dáva do povedomia právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom.

Podľa stanovenej lehoty odstránenia požiarne nedostatkov bolo vykonaných 64 následných preventívnych protipožiarne kontrol, ktorých cieľom bolo preveriť splnenie nápravných opatrení z oblasti ochrany pred požiarom, ktoré boli kontrolovaným subjektom uložené primátorom mesta. Zo záveru následných preventívnych protipožiarne kontrol možno konštatovať, že boli odstránené všetky požiarne nedostatky. Z dôvodu trvania stanovenej lehoty odstránenia požiarne nedostatkov sa presunulo 71 následných preventívnych protipožiarne kontrol na rok 2011.

Pri výkone kontrol neboli zistené žiadne veci ani prevádzky, ktoré by vyvolávali bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiarov. Z tohto dôvodu nebolo potrebné, aby mesto rozhodlo o vylúčení veci z používania a zastavenia prevádzky.

Novelizáciou zákona o ochrane pred požiarmi boli rozšírené povinnosti vyplývajúce pre fyzické osoby (§14), čím bude potrebné naplánovať v ďalšom období aj do plánu kontrolnej činnosti uvedené osoby, s cieľom zistiť stav ich plnenia.

Záverom možno konštatovať, že z roka na rok stav z pohľadu plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov v zmysle platných právnych predpisov sa dáva do povedomia ich štatutárnych zástupcov ( majiteľov), čo nasvedčuje aj pokles zistených požiarnych nedostatkov( na počet vykonaných kontrol ) a najmä výrazný počet kontrolovaných subjektov, kde neboli zistené žiadne požiarne nedostatky ( vid' príloha číslo 2 – porovnanie stavu ochrany pred požiarmi v období rokov 2005 - 2011). Aj v tomto roku sa zaraďujú do plánu kontrolnej činnosti subjekty, v ktorých bola vykonaná preventívna protipožiarna kontrola pred piatimi rokmi (t.j. z roka 2007 – periodická lehota stanovená zákonom), kde sa zhodnotí, či plnenie v oblasti ochrany pred požiarmi je zabezpečované preventívne - trvalo alebo len jednorázovo – pred vykonaním našej kontroly.

Koncom kalendárneho roka 2011 bola vykonaná štátnym požiarnym dozorom – Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru Nové Mesto nad Váhom komplexná kontrola obce – mesta, vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 25 ods.1 písm. h) zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Účelom komplexnej kontroly obce – mesta bolo v súlade s § 25 ods.1 písm. h) citovaného zákona preveriť plnenie úloh obce – mesta vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 23 cit. zákona. Preverení písomnej dokumentácie (t.j. požiarny poriadok, situačný plán mesta, zoznam subjektov v ktorých sa vykonávajú preventívne protipožiarné kontroly, dokumentácie z uvedených kontrol, ustanovenie kontrolných skupín mesta a ich školenie) a činnosti referátu preventivára požiarnej ochrany mesta. Záverom z uvedenej komplexnej kontroly obce – mesta štátny požiarny dozor konštatoval, že neboli zistené žiadne nedostatky a mesto si v plnom rozsahu vykonáva zákonnú povinnosť vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi (vid' príloha - zápisnica z kontroly zo dňa 16.11.2011).

## Príloha č.1

P.č.	Druh	Počet rok 2011
1.	Plán preventívnych protipožiarňch kontrol na rok 2011	160
2.	Poččet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol v roku 2011	162
3.	Poččet vykonaných následných preventívnych protipožiarňch kontrol	64
4.	Presun na rok 2012 – následných preventívnych protipožiarňch kontrol	71
5.	Poččet rozhodnutí, ktorým boli uložené opatrenia	71
6.	Poččet kontrolovaných subjektov, kde neboli zistené žiadne nedostatky	91
7.	Poččet zistených požiarňch nedostatkov, ktoré neboli počas kontroly odstránené	273
8.	Poččet vylúčených vecí, ktoré bezprostredne vyvolávali vznik požiaru	0

## Príloha č. 2

Druh	Poččet rok 2005	Poččet rok 2006	Poččet rok 2007	Poččet Rok 2008	Poččet rok 2009	Poččet rok 2010	Poččet rok 2011
Plán preventívnych protipožiarňch kontrol	60	120	125	120	150	150	160
Poččet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol	74	120	125	120	150	150	162
Poččet vykonaných následných preventívnych protipožiarňch kontrol	29	31	97	74	63	74	64
Presun na budúci rok – následných preventívnych protipožiarňch kontrol	31	101	74	63	73	64	71
Poččet rozhodnutí, ktorým boli uložené opatrenia	60	101	74	63	73	64	71
Poččet kontrolovaných subjektov, kde neboli zistené žiadne nedostatky	10	19	51	57	77	85	91
Poččet zistených požiarňch nedostatkov, ktoré neboli počas kontroly odstránené	188	192	174	180	216	208	273
Poččet vylúčených vecí, ktoré bezprostredne vyvolávali vznik požiaru	0	0	0	0	0	0	0

**Prehľad zistených požiarneho nedostatkov pri výkone  
preventívnych protipožiarneho kontrol v roku 2011.**

<b>P.č.</b>	<b>Druh požiarneho nedostatku</b>	<b>Počet</b>
1.	Zabezpečiť plnenie povinností vyplývajúcich pre právnickú osobu( fyzickú osobu - podnikateľa) v kontrolovanom objekte v oblasti ochrany pred požiarmi v zmysle § 4 a § 5 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.	15
2.	Predložiť platný doklad o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany v zmysle § 4 písm. o) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.	4
3.	Určiť zodpovednú osobu za plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle § 6 odst.1 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred pož.	2
4.	V dokumentácii ochrany pred požiarmi – požiarom štatúte uviesť konkrétnu lehotu vykonávania PPP v zmysle § 14 ods.1 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov .	1
5.	Vypracovať dokumentáciu ochrany pred požiarmi – požiarom štatút na konkrétne podmienky kontrolovaného subjektu v zmysle § 4 písm. f) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi .	6
6.	Stanoviť v požiarom štatúte lehotu vykonávania preventívnych protipožiarneho prehliadok v objekte v zmysle § 25 odst.1 písm. e) vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.	2
7.	Doplniť v dokumentácii ochrany pred požiarmi – meno a priezvisko osoby, ktorá dokumentáciu vypracovala s uvedením dátumu vyhotovenia v zmysle vyhl. MV SR číslo 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.	5
8.	Ukladať dokumentáciu ochrany pred požiarmi na dostupnom mieste, tak aby bola v prípade potreby k dispozícii v zmysle vyhl. MV SR č.121/2002	3
9.	Vykonávať v určených objektoch preventívne protipožiarne prehliadky v stanovených lehotách v zmysle §4 písm. a/ zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. a § 14 písm. a/ vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších pr.	6
10.	Zabezpečiť postup na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase v zmysle § 11ods. 1 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.	4
11.	Vypracovať potrebnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi – požiarom evakuačný plán a grafické vyznačenie evakuačných ciest a umiestniť ju na viditeľnom mieste v objekte prevádzky v zmysle § 24 písm. d) a § 28 odst.3 .vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.	8
12.	Vykonať porovnanie skutočného stavu a aktualizáciu dokumentácie ochrany pred požiarmi v zmysle § 14 odst.2 písm. b) vyhl. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.	7
13.	Aktualizovať požiarom-poplachové smernice - adresy a telefónne čísla pohotovostných služieb v zmysle § 27 odst.2 písm. d) vyhl.MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.	5
14.	Označiť na viditeľnom mieste OHLASOVŇA POŽIAROV v zmysle § 15 odst.2 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.	8
15.	Umiestniť v ohlasovni požiarom potrebnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi v zmysle § 15 odst.3 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.	5
16.	Predkladať požiarom knihu štatutárnemu orgánu v stanovených lehotách v zmysle § 29 ods.4 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov	2
17.	V objekte umiestniť zoznam členov protipožiarnej hliadky fyzickej osoby-podnikateľa na viditeľnom mieste, tak aby bol trvalo prístupný všetkým osobám v zmysle § 17 odst.4 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.	3
18.	Vykonávať cvičný požiarom poplach v zmysle vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.	5
19.	Vykonať školenie v oblasti ochrany pred požiarmi vedúcim zamestnancom a následné overenie ich vedomostí kontrolovaného subjektu v zmysle § 4 písm. e) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.	12

20.	Vypracovať požiaro-bezpečnostnú charakteristiku užívanej stavby v zmysle § 4 písm. m/ zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v znení n. p.	38
21.	Zabezpečiť doklad z odbornej prípravy protipožiarnej hliadky právnickej osoby, ktorá sa vykonáva raz za 12 mesiacov v zmysle § 23 odst.5 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.	19
22.	Zabezpečiť sprievodnú dokumentáciu z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia a protokol o určení vonkajších vplyvov alebo prostredí v zmysle § 4 odst.5 vyhl. MV SR č. 605/2007 Z.z. .	26
23.	Zabezpečiť sprievodnú dokumentáciu z revízií a kontrol elektrických spotrebičov počas ich používania v zmysle STN 331610, 331600 a § 4 odst.5 vyhl. MV SR č. 605/2007 Z.z	20
24.	Vypracovať komisionálne protokol o určení vonkajších vplyvov alebo prostredí na podmienky objektu v zmysle STN 33 0300 a § 4 odst.5 vyhl. MV SR č. 605/2007 Z.z.	7
25.	Zabezpečiť sprievodnú dokumentáciu z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia a protokol o určení vonkajších vplyvov alebo prostredí, zariadenia na ochranu pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny a z revízií a kontrol elektrických spotrebičov počas ich používania v zmysle § 4 odst.5 vyhl. MV SR č. 605/2007 Z.z.	5
26.	Zabezpečiť kontrolu a čistenie komínov v zmysle vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z. a komín označiť štítkom	12
27.	Zabezpečiť kontrolu hadicového zariadenia v zmysle § 13 – 15 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z.	1
28.	Predložiť doklad o kontrole a vykonaní tlakovej skúšky tesnosti hadicového zariadenia v zmysle § 14-15 vyhl. MV SR číslo 699/2004 Z.z.	2
29.	Zabezpečiť objekt prevádzky požiarotechnickými zariadeniami v zmysle § 5 odst. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v nadväznosti na vyhl. MV SR č. 719/2002 Z.z.	4
30.	Umiestniť prenosný hasiaci prístroj na stanovišti /PHP/ na zvislej stavebnej konštrukcii rukoväťou HP vo výške najviac 1,5 m nad podlahou v zmysle § 18 ods.11 vyhl. MV SR číslo 719/2002 Z.z.	5
31.	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu prenosných hasiacich prístrojov v zmysle § 21 – 22 vyhl. MV SR č. 719/2002 Z.z.	6
32.	Zabezpečiť doklad o vykonaní tlakovej skúšky prenosných hasiacich prístrojov v zmysle § 19 ods.6 vyhl. MV SR číslo. 719/2002 Z.z.	1
33.	Zabezpečiť potvrdenie o vykonaní kontroly prenosných hasiacich prístrojov v zmysle § 21 odst.2 vyhl. MV SR č. 719/2002 Z.z.	4
34.	Zabezpečiť doklad – osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na výkon kontroly hasiacich prístrojov v zmysle § 11 ods.8 záko na NR SR číslo 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov	8
35.	Stanovište prenosného hasiaceho prístroja, na ktorom je umiestnený hasiaci prístroj označiť značkou požiarnej ochrany pre hasiaci prístroj v zmysle § 18 odst.6 vyhl. MV SR č. 719/2002 Z.z.	4
36.	Označiť požiarny uzáver, zabezpečiť ho uzatváracím zariadením a zabezpečiť potrebné doklady o kontrole požiarnych uzáverov v zmysle vyhl. MV SR číslo 478/2008 Z.z.	5
37.	Zabezpečiť dokumentáciu z EPS, ktorá je umiestnená v objekte v zmysle vyhl. MV SR číslo 726/2002 Z.z.	1
38.	Označiť obal na horľavé kvapaliny triedou z nebezpečnosti v zmysle § 7 vyhl. MV SR číslo 96/2004 Z.z.	1
39.	Označiť objekt únikové východy a značenia v zmysle § 5 písm b/ zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z v a NV SR číslo 387/2006 Z.z.	1
40.	Zabezpečiť ochranné kryty na stropných svietidlách v priestoroch objektu v zmysle vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.	2
41.	Zabezpečiť bezpečný prístup k palivovým spotrebičom a zabezpečiť ochranný kryt na plynový spotrebič v zmysle § 22 vyhl. MV SR č. 95/2004 Z.z.	1
42.	Zabezpečiť u plynového zariadenia odstupovú vzdialenosť od horľavých látok v zmysle §4 ods.4 a § 13 odst.9 vyhl.MV SR č. 401/2007 Z.z.	1
	<b>Celkový počet zistených požiarnych nedostatkov:</b>	<b>273</b>