

RÚVZ so sídlom v Trenčíne - Laboratóriá RÚVZ

Nemocničná č. 4, Trenčín, 911 01, IČO 00610698

tel 032-6509511

fax 032-6521997


e-mail tn.cp@uvzsr.sk

web www.ruvztn.sk

deň 20/08/18 čas 11:37 počet výtlačkov: 3

počet príloh: 0 počet strán: 2 strana 1

Protokol o skúškach vzorky č. 4748/18



Akr akreditovaná metóda
Nie neakreditovaná metóda

obj.

2. Zákazník IČO: 00311863

Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, Nové Mesto n/V., PSČ 91531

3. Kde odobraná

4. Kým a kedy odobraná

5. Príjem vzorky

Firma	Zelená voda
osoba	
miesto	štrkovisko
objekt	pláž Bolt
ulica	
osada	časť Zelená voda
obec	Nové Mesto nad Váhom

Bočáková, Trnková
čas 12:30
dňa 13/08/18

centrálny príjem
čas 13:10
dňa 13/08/18
stav súhlas

Akreditácia	výkon skúšok
ISO/IEC 17025	

6. Označenie vzorky

7. Číslo vzorky registračné :

reg# **39980**

Nové Mesto nad Váhom, Rekreačná oblasť - Zelená voda, plážovisko BOLT

ext# HŽPaZ

voda kúpalisko prírodné

informácia

int# CP-8673

Vyhláška MZ SR č.308/2012 Z.z.

analýza začatá dňa 13/08/18

analýza ukončená dňa 16/08/18

8. Výsledky skúšok

#	ukazovateľ	jednotka	hodnota	metóda	neistota	AkrKdeSub	limit ^①		limit ^①
							min	max	
	celkový dusík	[mg/l]	< 0.50	ŠPP - 11/II	%	Akr			
	farba sensoricky	[mg/l]	20.0	ŠPP - 13/II		Akr			
	fosfor celkový	[mg/l]	0.05	ŠPP - 19/II	%11	Akr			
	nasýtenie vody kyslíkom	%nasýtenia	97.20	ŠPP - 6/II		Nie			
	priehľadnosť	[m]	1.2			Nie Ter			
	reakcia vody	[]	9.03	ŠPP - 22/II	± 0.43	Akr			
	teplota vody	[°C]	27.6	termomet.		Nie Ter			
	Escherichia coli	KTJ/100ml	580	ŠPP - 4/III	%18	Akr			
	chlorofyl a	[µg/l]	18.00	ŠPP - 10/IV		Nie			
	cyanobaktérie	[bunky/ml]	102	ŠPP - 11/IV		Nie			
	črevné enterokoky	KTJ/100ml	40	ŠPP - 3/III	%19	Akr			

RÚVZ so sídlom v Trenčíne - Laboratóriá RÚVZ

Nemocničná č. 4, Trenčín, 911 01, IČO 00610698

tel 032-6509511

fax 032-6521997

e-mail tn.cp@uvzsr.sk

web www.ruvztn.sk

deň 20/08/18 čas 11:37 počet výtlačkov: 3

počet príloh: 0 počet strán: 2 strana 2

Protokol o skúškach vzorky č. 4748/18



SNAS

Reg. No. 067/S-153

Akr akreditovaná metóda

Nie neakreditovaná metóda

<p>Prehlásenie</p> <ul style="list-style-type: none">- výsledky skúšok sa týkajú iba skúšaných vzoriek- protokol možno reprodukovat' iba celý <p>Legenda</p> <p>OCHFA ŽaPP Oddelenie fyzikálnych a chemických analýz životného a pracovného prostredia</p> <p>① Upozornenie: vyhláška, limity a ich prekročenie</p>	<p>Legenda</p> <p>< pod LOQ Akr akreditovaná metóda</p> <p>M medzná hodnota Kde Ter terén/laboratórium</p> <p>I indikačná hodnota Sub cudzia subdodávka</p> <p>O odporúčaná hodnota</p> <p>N najvyššia medzná hodnota</p> <p>V vyhovuje</p> <p>ŠPP štandardný pracovný postup</p>
--	---

9. Správa

<p>Počasia: slečno</p> <p>Odpad- vizuálne- negatívne</p> <p>Cyanobaktérie- vizuálne- negatívne</p> <p>Plávajúce znečistenie- vizuálne- negatívne</p> <p>Dominantné druhy rias: Binuclearia lauterbornii, Ceratium hirundinella, Phacotus lenticularis, Pedistrum cimplex, Rozsievky</p> <p>Cyanobaktérie tvoriace vodný kvet: Microcystis aeruginosa: 100 buniek/ml, Dolichospermum viguieri 2 jedince/ml</p>

Schválil: RNDr. Iveta Ondrušková vedúca OCHFA ŽaPP

Vybavuje : I.Adamcová, Mgr.S.Vlková

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V TR...
pečiatka
LABORATÓRIÁ RÚVZ
SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM

Voda určená na kúpanie (VUK)
Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom
Odberné miesto: pláž Bolt

• **Výsledky monitorovania VUK – kúpacia sezóna 2018**

Dátum odberu	Hodnotenie
11.06.2018 predsezónny odber	Voda v čase odberu vyhovovala vo vyšetrených ukazovateľoch požiadavkám uvedeným v prílohe č. 1 Vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z.
02.07.2018	Voda v čase odberu vyhovovala vo vyšetrených ukazovateľoch požiadavkám uvedeným v prílohe č. 1 Vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z.
16.07.2018	Voda v čase odberu vyhovovala vo vyšetrených ukazovateľoch požiadavkám uvedeným v prílohe č. 1 Vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z.
30.07.2018	Voda v čase odberu vyhovovala vo vyšetrených ukazovateľoch požiadavkám uvedeným v prílohe č. 1 Vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z.
13.08.2018	Voda v čase odberu vyhovovala vo vyšetrených ukazovateľoch požiadavkám uvedeným v prílohe č. 1 Vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z.
27.08.2018	Čaká sa na výsledky.