

RÚVZ so sídlom v Trenčíne - Laboratóriá RÚVZ

Nemocničná č. 4, Trenčín, 911 01, IČO 00610698

tel 032-6509511

fax 032-6521997


e-mail tn.cp@uvzsr.sk

web www.ruvztn.sk

deň 25/07/16 čas 13:39 počet výtlačkov: 3

počet príloh: 0 počet strán: 2 strana 1

Protokol o skúškach vzorky č. 3700/16



A akreditovaná metóda
N neakreditovaná metóda

obj.

2. Zákazník IČO: 00311863

Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, Nové Mesto n/V., PSČ 91531

3. Kde odobraná

4. Kým a kedy odobraná

5. Príjem vzorky

Firma Mesto Nové Mesto nad Váhom
osoba
miest štrkovisko
objekt pláž BOLT
ulica
osada časť Zelená voda
obec Nové Mesto nad Váhom

Budjačová, Mičiková
čas 12:30
dňa 18/07/16

laboratórium
čas 13:20
dňa 18/07/16
stav súhlas

Akreditácia výkon skúšok

ISO/IEC 17025

6. Označenie vzorky

7. Číslo vzorky registračné :

reg# **34599**

Nové Mesto nad Váhom, rekreačná oblasť Zelená voda, plážovisko BOLT

ext# HŽPaZ

voda kúpalisko prírodné

informácia

int# CP-6035

Vyhláška MZ SR č.308/2012 Z.z.

analýza začatá dňa 18/07/16

analýza ukončená dňa 22/07/16

8. Výsledky skúšok

#	ukazovateľ	jednotka	hodnota	metóda	neistota	AkrKdeSub	limit [Ⓛ]	
							min	max
	celkový dusík	[mg/l]	< 0.50	ŠPP - 11/II	%	Akr		
	farba senzoricky	[mg/l]	15.0	ŠPP - 13/II	± 5	Akr		
	fosfor celkový	[mg/l]	< 0.05	ŠPP - 19/II	%	Akr		
	násýtenie vody kyslíkom	%nasýtenia	114.00	ŠPP - 6/II		Nie		
	plávajúce znečistenie	[]	negatívne	senzorická		NieTer		
	priehľadnosť	[m]	2.0			NieTer		
	reakcia vody	[]	9.54	ŠPP - 22/II	% 5.7	Akr		
	teplota vody	[°C]	23.0	termomet.		NieTer		
	Escherichia coli	KTJ/100ml	0	ŠPP - 4/III	%18	Akr		
	chlorofyl a	[µg/l]	5.500	ŠPP - 10/IV		Nie		
	cyanobaktérie	[bunky/ml]	0	ŠPP - 11/IV		Nie		
	črevné enterokoky	KTJ/100ml	114	ŠPP - 3/III	%19	Akr		

Schválil RNDr. Iveta Ondrušková vedúca OCHFA ŽaPP
Vybavuje : protokol vyhotovil: Mgr. Simona Vlková

pečiatka

wptvydsx

